

Редакція:

22.01.2019

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.01.2019

м. Київ

N 22

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 січня 2019 р. за N 73/33044

**Про затвердження уніфікованої форми акта,
складеного за результатами проведення планового
(позапланового) заходу державного нагляду (контролю)
щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог
законодавства у сфері техногенної та пожежної
безпеки, та інших форм розпорядчих документів**

Відповідно до статей 64 - 67 Кодексу цивільного захисту України, абзацу восьмого частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 342 (зі змінами), та з метою реалізації державної політики у сфері техногенної та пожежної безпеки

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки;

форму акта, складеного стосовно неможливості здійснення заходу державного нагляду (контролю);

форму повідомлення про проведення планового заходу зі здійснення державного нагляду (контролю);

форму посвідчення на проведення заходу державного нагляду (контролю);

форму припису щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 02 листопада 2015 року N 1337 "Деякі питання проведення перевірок щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 року за N 1467/27912.

3. Управлінню взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій МВС (Скакун В. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

С. Кубів

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

М. Чечоткін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ

України

17 січня 2019 року N 22

(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження,

номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

АКТ

Від _____

(дата складення акта)

N

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки

(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,

ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків , або серія та номер паспорта*

(місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону,

телефаксу та адреса електронної пошти)

вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику:

види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід:

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю), від N Посвідчення (направлення) від N	Тип заходу державного нагляду (контролю): плановий позаплановий	Форма заходу державного нагляду (контролю): перевірка ревізія обстеження огляд інша форма, визначена законом (назва форми заходу)
--	---	--

Строк проведення заходу державного (контролю):
нагляду

Початок					Завершення				
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

Плановий	Позаплановий
не було	не було
був з по Акт перевірки N Припис щодо усунення порушень:	був з по Акт перевірки N Припис щодо усунення порушень:

не видавався; видавався; його вимоги: виконано; не виконано	не видавався; видавався; його вимоги: виконано; не виконано
--	--

Особи, які беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

посадові особи органу державного нагляду (контролю):

(найменування посади, звання, прізвище, ім'я та по батькові)

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

треті особи:

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:

суб'єктом господарювання	засобами аудіотехніки
	засобами відеотехніки
посадовою особою органу державного нагляду (контролю)	засобами аудіотехніки
	засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)						
Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання		
				так	ні	не розглядалося
1	2	3	4	5	6	7

Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які поширюються на в господарювання у відповідній сфері

I	Забезпечення пожежної безпеки						
1	Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки	X	X	X	X	X	
1.1	На об'єкті розпорядчі документи та інформаційні показники з питань пожежної безпеки в наявності	Високий Середній Незначний					Г г Г
1.2	На об'єкті на видимих місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі вивішені	Високий Середній Незначний					Г р Г
1.3	Під час експлуатації об'єктів рівень пожежної безпеки, установлений законодавством, яке було чинним на момент початку використання об'єкта, не знижений	Високий Середній Незначний					Г р Г
2	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки	Високий Середній Незначний					Г р Г
3	Дотримання працівниками об'єкта встановленого	Високий Середній Незначний					Г р Г

	протипожежного режиму забезпечено						
4	Роботу новоутвореного підприємства чи використання суб'єктом господарювання об'єктів нерухомості розпочато на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					А ч с
5	Посадові особи та працівники пройшли навчання, протипожежний інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Г 2 Г
6	Утримання території	Х	Х	Х	Х	Х	
6.1	Під час експлуатації об'єктів мінімальні протипожежні відстані не зменшено	Високий Середній Незначний					А п 1 Г
6.2	Територія об'єктів, ділянок, що межують з житловими будинками, дачними та іншими будинками, протипожежні відстані між будинками, спорудами,	Високий Середній Незначний					А п 1 Г

	майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування систематично очищаються від сміття, відходів виробництва, тари, опалого листя, котрі регулярно видаляються (вивозяться) у спеціально відведені місця						
6.3	На території об'єкта звалища горючих відходів відсутні	Високий Середній Незначний					Г 1 Г
6.4	Автомобільні дороги, проїзди й проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння вільні, утримуються справними, взимку очищаються від снігу	Високий Середній Незначний					Г 1 Г
6.5	Протипожежні відстані між будинками, спорудами, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування не захащені та не використовуються для складування матеріалів,	Високий Середній Незначний					Г 1 Г

	устаткування, стоянок транспорту, будівництва та встановлення тимчасових будинків і споруд, у тому числі мобільних (інвентарних) будівель, індивідуальних гаражів						
6.6	На території об'єкта освітлення зовнішніх пожежних драбин, протипожежного обладнання, входів до будинків та споруд забезпечено	Високий Середній Незначний					Г г. II
6.7	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання території виконуються	Високий Середній Незначний					Г 1. р Г
7	Утримання будинків, приміщень та споруд	Х	Х	Х	Х	Х	
7.1	Керівник об'єкта, підприємства забезпечив утримання засобів протипожежного захисту у працездатному стані та забезпечив їх технічне обслуговування	Високий Середній Незначний					Г 2 Г
7.2	Протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани) у протипожежних	Високий Середній Незначний					А п г. II

	перешкодах утримуються у справному стані. Будь-які пристрої, предмети тощо, що перешкоджають їх зачиненню, не встановлено					
7.3	У будинках, крім будинків V ступеня вогнестійкості, дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності	Високий Середній Незначний				А п г. II
7.4	Підвальні та цокольні поверхи утримуються відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				Г г. II
7.5	Горища, технічні поверхи й приміщення (у тому числі вентиляційні камери, електрощитові) використовуються за призначенням, виробничі і складські ділянки в них не розміщуються, сторонніми предметами їх не засмічено та не захащено	Високий Середній Незначний				А п г. II
7.6	Стаціонарні зовнішні пожежні сходи, сходи	Високий Середній				Г г.

	на перепадах висот і огорожі на покриттях будівель та споруд утримуються справними, пофарбованими	Незначний					II
7.7	У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди, ґрат вони розкриваються, розсуваються або знімаються. Під час перебування в цих приміщеннях людей ґрати відчинені (зняті)	Високий Середній Незначний					Г г. II
7.8	У приміщеннях громадського призначення (крім приміщень, розташованих у будинках V ступеня вогнестійкості), в яких можливе перебування 50 та більше осіб, опорядження (облицювання) стін та стель виконано з матеріалів, пожежна небезпека яких не нижча ніж: Г2, В2, Д2, Т2 - для приміщень, у яких можливе перебування до 1500 осіб; П, В1, Д1, Т2 - для приміщень, у яких можливе перебування 1500 та більше осіб	Високий Середній Незначний					Г г. II

7.9	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання будинків, приміщень та споруд виконуються	Високий Середній Незначний					Г 2 2 2 Г
8	Утримання евакуаційних шляхів і виходів	Х	Х	Х	Х	Х	
8.1	Кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, класи вогнестійкості несучих та огорожувальних конструкцій не зменшено, будівельні матеріали з вищими показниками пожежної небезпеки не застосовуються, інженерні та планувальні рішення й умови освітлення згідно з нормованою вимогою не змінено	Високий Середній Незначний					Г г. II
8.2	У приміщенні, яке має один евакуаційний вихід, одночасно розміщено (перебуває) не більше 50 осіб	Високий Середній Незначний					Г г. II
8.3	Двері на шляхах евакуації відчиняються в напрямку виходу з будівель (приміщень).	Високий Середній Незначний					Г г. II
8.4	Килими, килимові доріжки й інше покриття підлоги у	Високий Середній Незначний					Г г. II

	приміщеннях з одночасним перебуванням 50 та більше осіб, коридорах, на сходових клітках до підлоги кріпляться і помірно небезпечні щодо токсичності продуктів горіння, мають помірну димоутворювальну здатність та відповідають групам поширення полум'я РП1, РП2					
8.5	Сходові марші і площадки мають справні огорожі із поручнями, котрі не зменшують ширину сходових маршів і площадок	Високий Середній Незначний				Г г. II
8.6	Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації забезпечені евакуаційним освітленням. Світильники евакуаційного освітлення вмикаються з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей	Високий Середній Незначний				Г г. II
8.7	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання	Високий Середній Незначний				Г 2 -

	евакуаційних шляхів і виходів дотримуються						р г
9	Стан утримання електроустановок	Х	Х	Х	Х	Х	
9.1	Електричні машини, апарати, обладнання, електропроводи та кабелі за виконанням та ступенем захисту відповідають класу зони згідно з ПУЕ, мають апаратуру захисту від струмів короткого замикання та інших аварійних режимів	Високий Середній Незначний					Г І Г
9.2	Плавкі вставки запобіжників калібровані із зазначенням на клеймі номінального струму вставки (клеймо ставиться заводом-виготовлювачем або електротехнічною лабораторією). Саморобні некалібровані плавкі вставки не застосовуються	Високий Середній Незначний					Г І Г
9.3	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів	Високий Середній Незначний					Г І Г

9.4	В електропроводках вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон відгалужувальні та з'єднувальні коробки кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів закриті	Високий Середній Незначний					Г І Г
9.5	Тимчасові електромережі не влаштовані та не експлуатуються	Високий Середній Незначний					Г І Г
9.6	Відстань від кабелів та ізольованих проводів, прокладених відкрито, до місць відкритого зберігання (розміщення) горючих матеріалів не менше 1 метра	Високий Середній Незначний					Г Г. І
9.7	Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати встановлені на не горючі основи (конструкції) або з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра	Високий Середній Незначний					Г Г. І
9.8	Замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від	Високий Середній Незначний					Г Г. І

	короткого замикання проводиться 1 раз на 2 роки						
9.9	Захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірка виконано відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд"	Високий Середній Незначний					Г г. ІУ
9.10	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання електроустановок дотримуються	Високий Середній Незначний					Г 1. 1. - р Г
10	Опалення, вентиляція і кондиціювання	Х	Х	Х	Х	Х	
10.1	На горищах усі димові труби і стіни, в яких проходять димові канали, відштукатурені та побілені	Високий Середній Незначний					Г 2 Г
10.2	Димові труби будинків з покрівлями з горючих матеріалів обладнані іскрогасниками	Високий Середній Незначний					Г 2 Г
10.3	Застосування пічного опалення у приміщеннях категорій за	Високий Середній Незначний					Г г. ІУ

	вибухопожежною та пожежною небезпекою А, Б, В не допускається						
10.4	До елементів системи опалення, вентиляції і кондиціонування повітря, які перешкоджають поширенню пожежі, зміни не внесено	Високий Середній Незначний					Г г. ІУ
10.5	Лінії живлення до кожного побутового кондиціонера, групи кондиціонерів автономним пристроєм електричного захисту забезпечені незалежно від наявності захисту на загальній лінії, яка живить групу кондиціонерів	Високий Середній Незначний					А п г. ІУ
10.6	Зовнішній простір та стіни будинків навколо кондиціонерів від гілок дерев, витких рослин та інших предметів і конструкцій із горючих матеріалів у радіусі не менше ніж 1,5 метра розчищено	Високий Середній Незначний					А ч п г. ІУ
10.7	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання опалення, вентиляції і	Високий Середній Незначний					Г 2 - 2

	кондиціювання дотримуються						р г
11	Системи централізованого водовідведення (каналізація) відповідають та експлуатуються відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Г г. І
12	Газове обладнання відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Г г. р Г
13	Системи протипожежного захисту та засоби зв'язку	Х	Х	Х	Х	Х	
13.1	Усі системи протипожежного захисту (далі - СПЗ) справні і утримуються в постійній готовності до виконання роботи	Високий Середній Незначний					Г І Г
13.2	Будинки, приміщення та споруди системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту" обладнано	Високий Середній Незначний					Г І Г
13.3	Підтримання експлуатаційної придатності СПЗ проводиться відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014	Високий Середній Незначний					Г І Г

	"Системи протипожежного захисту"						
13.4	Підприємства, розташовані за межами населених пунктів, забезпечено засобами зв'язку, які дають можливість використання їх для передавання повідомлення про пожежу в будь-який час доби	Високий Середній Незначний					Г І Г
13.5	Об'єкти з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення з одночасним перебуванням 50 і більше осіб, потенційно небезпечні об'єкти та об'єкти підвищеної небезпеки телефонним зв'язком забезпечено	Високий Середній Незначний					Г І Г
14	Зовнішній протипожежний водопровід	Х	Х	Х	Х	Х	
14.1	Пожежні гідранти та пожежні резервуари справні і утримуються таким чином, щоб забезпечити безперешкодний забір води	Високий Середній Незначний					Г п г в

	пожежними автомобілями						
14.2	Пожежні гідранти і водойми мають під'їзди з твердим покриттям. У разі наявності на території об'єкта або поблизу нього (у радіусі до 200 м) природних або штучних вододжерел до них під'їзди з майданчиками (пірсами) розміром не менше 12 x 12 м для встановлення пожежних автомобілів і забирання води будь-якої пори року облаштовано	Високий Середній Незначний					Г п г. v
14.3	Пожежні резервуари (водойми) та їх обладнання захищено від замерзання води	Високий Середній Незначний					Г п г. v
14.4	Водонапірні башти забезпечені під'їздом з твердим покриттям і пристосовані для відбору води пожежно-рятувальною технікою будь-якої пори року. На корпус водонапірної башти позначення, яке вказує на місце розташування пристрою для забирання води пожежно-	Високий Середній Незначний					Г п г. v

	рятувальною технікою, нанесено						
14.5	Інші вимоги пожежної безпеки щодо зовнішнього протипожежного водопроводу дотримуються	Високий Середній Незначний					Г 4 п г. v
15	Система внутрішнього протипожежного водопроводу	X	X	X	X	X	X
15.1	Внутрішні пожежні кран-комплекти встановлено в доступних місцях. При цьому їх розміщення не заважає евакуації людей	Високий Середній Незначний					Г п г. v
15.2	Кожен пожежний кран-комплект пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкривання вентиля укомплектовано. Елементи з'єднання пожежного крана, рукавів та ручного пожежного ствола однотипні	Високий Середній Незначний					Г п г. v
15.3	Пожежні кран-комплекти	Високий Середній					Г п

	розміщуються у вбудованих або навісних шафках, які мають отвори для провітрювання, і пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкривання	Незначний					Г. V
15.4	Технічне обслуговування і перевірка на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування пожежних кран-комплектів не рідше одного разу на рік проводиться. Пожежні кран-комплекти справні і доступні для використання	Високий Середній Незначний					Г п г. V
15.5	Інші вимоги пожежної безпеки щодо системи внутрішнього протипожежного водопроводу дотримуються	Високий Середній Незначний					Г 7 п г. V
16	Насосні станції відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Г 2 Г
17	Протипожежна техніка та первинні засоби пожежогасіння	X	X	X	X	X	

17.1	Пожежна техніка, у тому числі пожежне обладнання, інвентар та інструмент, для господарських, виробничих та інших потреб, не пов'язаних з пожежогасінням або навчанням протипожежних формувань, не використовується	Високий Середній Незначний					Г З Г
17.2	Територія підприємств, будинки, споруди, приміщення, технологічні установки первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, бочками з водою, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, совковими лопатами, пожежним інструментом, які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку, забезпечено	Високий Середній Незначний					Г З Г
17.3	Для розміщення первинних засобів пожежогасіння у виробничих, складських, допоміжних приміщеннях,	Високий Середній Незначний					Г Г V

	будинках, спорудах, а також на території підприємств спеціальні пожежні щити (стенди) встановлено					
17.4	Вогнегасники встановлено в легкодоступних та видних місцях, а також у пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява осередків пожежі. При цьому їх захист від потрапляння прямих сонячних променів та дії опалювальних та нагрівальних приладів забезпечено	Високий Середній Незначний				Г г. v
17.5	Технічне обслуговування вогнегасників здійснюється	Високий Середній Незначний				Г г. v
17.6	Інші вимоги пожежної безпеки щодо протипожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння дотримуються	Високий Середній Незначний				Г З - З р Г
18	Зварювальні та інші вогневі роботи проводяться відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				Г г. v
19	Фарбувальні роботи проводяться	Високий Середній Незначний				Г г. v

	відповідно до вимог пожежної безпеки						
20	Робота з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами проводиться відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Г г. v
II	Забезпечення техногенної безпеки						
1	Інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення в разі виникнення аварії розміщено	Високий Середній Незначний					Г ч п 2
2	Евакуаційні заходи щодо працівників та майна суб'єкта господарювання під час виникнення надзвичайних ситуацій організовано та здійснюються	Високий Середній Незначний					Г ч п 2
3	Навчання керівного складу, працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки, здійснено	Високий Середній Незначний					Г ч п 2
4	Штатні працівники (спеціальні підрозділи) цивільного захисту або спеціально призначені особи з питань цивільного захисту в наявності	Високий Середній Незначний					с с

5	Техногенну безпеку на об'єкті забезпечено	Високий Середній Незначний					Г р
6	Оцінка ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру на підпорядкованих небезпечних об'єктах відповідної галузі здійснюється	Високий Середній Незначний					А п р
7	Допуск до роботи працівників здійснюється тільки після проходження ними навчань, інструктажів і перевірки знань з питань цивільного захисту, зокрема з техногенної безпеки	Високий Середній Незначний					Г б Г
8	Для інформування населення про небезпеку, яка загрожує населенню від небезпечних об'єктів (небезпечних територій), керівники цих об'єктів (власники небезпечних територій) забезпечили встановлення по периметру небезпечних об'єктів (небезпечних територій) попереджувальних знаків, електронних	Високий Середній					Г р

	інформаційних табло тощо						
9	Вимоги інженерно-технічних заходів на об'єктах, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, дотримано	Високий Середній					У С П Д
10	Ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки проведено	Високий Середній					С 2
11	Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки здійснено	Високий Середній					Г ч с с 2
12	Експертизу декларації безпеки об'єктів підвищеної небезпеки проведено	Високий Середній					Г Л
13	Обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання здійснено	Високий					Г Л
14	План локалізації та ліквідації аварій на об'єкті підвищеної небезпеки розроблено	Високий Середній					Г ч с с 2
15	Працівників об'єкта	Високий					Г

	засобами колективного та індивідуального захисту забезпечено	Середній Незначний					ч п 2
16	Терміни та умови зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту дотримано	Високий Середній					Г р н 3
17	Об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу створено, формування готові до дій за призначенням	Високий Середній					Г ч п 2
18	На об'єкті підвищеної небезпеки диспетчерську службу створено	Високий Середній					Г ч п 2
19	Інформування органів влади, сил цивільного захисту про основні загрози на небезпечних об'єктах з метою вжиття ними ефективних заходів захисту населення, промислових і сільськогосподарських об'єктів від надзвичайних ситуацій техногенного характеру, здійснюється	Високий Середній					А п р
20	Схеми оповіщення зберігаються в приміщенні	Високий Середній					Г 2 Г

	диспетчерської служби на видному місці						
21	Оповіщення керівників та інших працівників небезпечних об'єктів, а також керівників і працівників інших об'єктів та населення, що знаходяться в зоні дії локальної системи оповіщення, здійснює черговий диспетчер або спеціально призначена керівником небезпечного об'єкта особа	Високий Середній Незначний					Г р
22	Об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту проведено	Високий Середній Незначний					Г ч п 2
23	Аварійно-рятувальне обслуговування забезпечено	Високий					Г ч п 2
24	Об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій створено	Високий Середній					Г ч п 2
25	На об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення загрози виникнення	Високий					С с

	надзвичайних ситуацій та систему оповіщення створено і вона функціонує						
26	Керівник об'єкту, що за характером своєї діяльності не належить до небезпечного об'єкту, але за прогнозом може опинитись у зоні надзвичайної ситуації, можливу небезпеку, що може виникнути на його території у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру на небезпечних об'єктах і територіях враховує, та заходи щодо забезпечення безпеки працівників об'єкту вживає	Високий Середній Незначний					Г р

Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які застосовуються лиш категорії суб'єктів господарювання (залежно від виду господарської діяльності, о експлуатуються, обсягу певних операцій, інших показників)

1	Заклади, установи, організації освіти і науки	Х	Х	Х	Х	Х	
1.1	Розміщення дітей у будинках дитячих дошкільних закладів здійснюється з таким розрахунком, щоб молодші за віком діти розташовувалися на нижчих поверхах	Високий Середній Незначний					Г 1 Г

1.2	У приміщеннях, пов'язаних з перебуванням дітей, килими, паласи, килимові доріжки та інші покриття прикріплені до підлоги	Високий Середній Незначний					Г І Г
1.3	У навчальних класах та кабінетах розміщуються лише необхідні для забезпечення навчально-виховного процесу (навчальних та позаурочних занять) меблі, прилади, моделі, речі, приладдя, які зберігаються у шафах, на стелажах або на стаціонарно встановлених стояках	Високий Середній Незначний					А п г v
1.4	Інші вимоги пожежної безпеки до закладів, установ, організацій освіти і науки дотримуються	Високий Середній Незначний					Г І. р Г
2	Будинки для тимчасового проживання людей	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.1	Усіх громадян, котрі прибувають до будинків для тимчасового проживання людей (готелі, гуртожитки, мотелі, кемпінги, санаторії, будинки та бази відпочинку,	Високий Середній Незначний					А п г v

	профілакторії), ознайомлено адміністрацією з основними вимогами пожежної безпеки (під підпис)						
2.2	Будівлі мобільні (інвентарні), які використовуються для проживання людей, розміщуються окремо одна від одної або парами в торець одна до одної. В останньому випадку виходи з них спрямовано у протилежні боки. Кожна група таких будівель складається не більше ніж з 10 будинків. Протипожежні розриви між групами встановлено не менше 15 м, а до будівель, що використовуються для розміщення адміністративно- побутових служб та торгових точок, - не менше 18 м	Високий Середній Незначний					Г г. v
2.3	Черговий персонал готелів та готельних комплексів з кількістю місць для проживання 50 осіб і більше, а також мешканців цих об'єктів засобами індивідуального захисту органів дихання для	Високий Середній Незначний					Г 5 Г

	саморяткування людей під час пожежі, для організації евакуації людей у разі виникнення пожежі забезпечено						
2.4	Інші вимоги пожежної безпеки до будинків для тимчасового проживання людей дотримуються	Високий Середній Незначний					Г 5 р Г
3	Автозаправні станції	Х	Х	Х	Х	Х	
3.1	До роботи на АЗС допущено лише осіб, які пройшли навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму і мають про це відповідне посвідчення	Високий Середній Незначний					Г г. р Г
3.2	Нормовані протипожежні відстані між суміжними будинками, спорудами на території АЗС не зменшено	Високий Середній Незначний					Г г. р Г
3.3	Автомобілі, що чекають черги на заправку, розміщуються не ближче ніж за 3 метри до автомобіля, що заправляється	Високий Середній Незначний					Г г. р Г
3.4	Курити дозволено тільки в спеціально відведених та	Високий Середній Незначний					Г г. р Г

	облаштованих для цього місцях						
3.5	На АЗС на видимих місцях плакати, які містять обов'язки водія під час заправлення автотранспорту, а також інструкції про заходи пожежної безпеки вивішено	Високий Середній Незначний					Г г. р Г
3.7	АЗС телефонним, гучномовним зв'язком оснащено. АЗС, які не обладнані провідним телефонним зв'язком, для цих цілей використовують засоби стільникового зв'язку	Високий Середній Незначний					Г г. р Г
3.8	Інші вимоги пожежної безпеки до автозаправних станцій виконуються	Високий Середній Незначний					Г г. р Г
4	Лазні сухого жару (сауни)	Х	Х	Х	Х	Х	
4.1	Лазні сухого жару (сауни) вище другого поверху, у підвальних поверхах, під трибунами, у спальних корпусах оздоровчих таборів для дітей та підлітків, шкіл-інтернатів, дошкільних навчальних закладів, а також під приміщеннями та суміжно з	Високий Середній Незначний					Г г. р Г

	приміщеннями, у яких перебуває понад 100 осіб, не розміщуються						
4.2	Перфоровані сухотруби, підключені до внутрішнього водопроводу, ручний пуск яких можна здійснювати від пристроїв, установлених за межами парильного відділення, утримуються у справному стані	Високий Середній Незначний					Г г. р Г
4.3	У верхній зоні парильного відділення, а також на найближчих до печі-кам'янки кромках дерев'яного оздоблення датчики температури, заблоковані з пристроєм (терморегулятором), який відключає електроенергію від електронагрівачів у разі підвищення температури до 110° С, встановлено	Високий Середній Незначний					Г г. р Г
4.4	Інші вимоги пожежної безпеки до лазень сухого жару (саун) виконуються	Високий Середній Незначний					Г Г р Г
5	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до аварійно-рятувальних служб (АРС), та їх діяльності						Г

6	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання, у володінні (користуванні) яких перебувають захисні споруди цивільного захисту	Д
7	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів будівництва	Д
8	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів агропромислового комплексу	Д
9	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання, у володінні (користуванні) яких перебувають ринки	Д
10	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання, у володінні (користуванні) яких перебувають місця масового відпочинку людей на водних об'єктах	Д
11	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до метрополітенів	Д
12	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання енергетичної галузі	Д
13	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до культурно-видовищних закладів	Д
14	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до промислових підприємств	Д
15	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів зберігання (матеріальні склади і бази загального призначення, склади лісопиломатеріалів, вугілля і торфу)	Д
16	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів зберігання (склади	Д

	легкозаймистих та горючих речовин, балонів з газами та хімічних речовин)	
17	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до закладів торгівлі та харчування	Д
18	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до закладів охорони здоров'я із стаціонаром	Д

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою в добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

*** Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які застосовуються лише до певної категорії суб'єктів господарювання (залежно від виду господарської діяльності, об'єктів, що експлуатуються, обсягу певних операцій, інших показників), визначені в додатках 1 - 8, є невід'ємною частиною акта в разі здійснення заходу державного нагляду (контролю) на цих об'єктах.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	2	3	4
1	Закони України		
1.1	Закон України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" (ЗУ N 2245-III)	18 січня 2001 року N 2245-III	-

1.2	Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)	02 жовтня 2012 року N 5403-VI	-
2	Постанови Кабінету Міністрів України		
2.1	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки затверджений постановою Кабінету Міністрів України "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки" (ПКМУ N 956)	11 липня 2002 року N 956	-
2.2	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру затверджений постановою Кабінету Міністрів України (ПКМУ N 1788)	16 листопада 2002 року N 1788	-
3	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи		
3.1	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту, затверджена наказом МНС (наказ МНС N 330)	16 грудня 2002 року N 330	04 березня 2003 року за N 179/7500
3.2	ДБН В.1.2-4-2006 "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)" (ДБН В.1.2-4)	Наказ Мінбуду України від 04 серпня 2006 року N 274	-
3.3	Правила техногенної безпеки затверджені наказом МВС (ПТБ)	05 листопада 2018 року N 879	27 листопада 2018 року за N 1346/32798

3.4	Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС (ППБУ)	30 грудня 2014 року N 1417	05 березня 2015 року за N 252/26697
-----	--	----------------------------	-------------------------------------

ОПИС
виявлених порушень вимог законодавства

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:

відсутність порушень вимог законодавства;

наявність порушень вимог законодавства.

Порядковий номер	Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (абзаців, пунктів, частин тощо)	Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства	Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності)	Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)
------------------	--	--	---	---

Інформація про потерпілих (за наявності):

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):

ПЕРЕЛІК
питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

--	--	--

Питання щодо здійснення контролю		Відповіді на питання			Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
		так	ні	дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб	
1	Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкт господарювання письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до дня здійснення такого заходу				частина четверта статті 5
2	Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено				частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10
3	Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано				частина п'ята статті 7, абзаци четвертий та сьомий статті 10
4	Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)				частина дванадцята статті 4
5	Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені в				частина перша статті 6

направленні (посвідченні) на проведення такого заходу				
---	--	--	--	--

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки*

Порядковий номер	Пояснення, зауваження або заперечення
------------------	---------------------------------------

Оцінка суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід* (від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)

Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю)	Професійна компетентність	Доброчесність
---	---------------------------	---------------

* Частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Примірник цього акта на сторінках отримано :

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою чи третіми особами цього акта

Начальник Управління взаємодії
з Державною службою України
з надзвичайних ситуацій Міністерства
внутрішніх справ України

В. О. Скакун

Додаток N 1
до Акта
від _____ N ____

ПЕРЕЛІК

питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до аварійно-рятувальних служб (АРС), та їх діяльності

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	не розглядалося	

1	Затверджений статут чи положення АРС у наявності	Високий Середній Незначний					Частина десята статт 23 КЦЗУ
2	Свідоцтво про атестацію АРС у наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 5 ПКМ N 828
3	Затверджений засновником АРС таблиць оснащення у наявності	Високий Середній Незначний					Підпункт 7 пункту 12 ПКМУ N 828
4	Штатний розпис АРС у наявності	Високий Середній Незначний					Підпункт 5 пункту 12 ПКМУ N 828
5	Затверджені засновником нормативи готовності АРС до дій за призначенням у наявності	Високий Середній Незначний					Підпункт 6 пункту 12 ПКМУ N 828
6	Працівники АРС відповідну первинну підготовку пройшли	Високий Середній Незначний					Пункт 9 ПКМ N 729
7	Професійний відбір основних працівників АРС за станом здоров'я на підставі затвердженого засновником та погодженого з МОЗ Положення про професійний відбір здійснено.	Високий Середній Незначний					Пункт 3 ПКМ N 729

	Положення в наявності						
8	Контракти, що укладаються з рятувальниками воєнізованих АРС, у наявності	Високий Середній Незначний					Частина третьої статті 48 КЦ
9	Страховання життя та здоров'я рятувальників Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України проведено	Високий Середній Незначний					Пункт 6.5 розділу VI Положення про ДВГРС
10	В аварійно-рятувальних службах після укладення контракту про прийом на роботу з працівниками, які пройшли первинну професійну підготовку, а також з працівниками, призначеними на інші посади, стажування, організовано	Високий Середній Незначний					Пункт 10 ПК N 729
11	Професійна підготовка працівників відповідно до робочих навчальних планів та програм, розроблених	Високий Середній Незначний					Пункт 13 ПК N 729

	вищими, професійно-технічними навчальними закладами, навчально-методичними центрами цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, навчальними центрами (навчальними підрозділами) аварійно-рятувальних служб на підставі типових навчальних планів та програм (державних освітніх стандартів з конкретних професій), проводиться						
12	Жетон, книжка та посвідчення рятувальника в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 26 ПК N 828
13	Формування та спеціалізовані служби цивільного захисту, які залучаються для ліквідації наслідків радіаційних та хімічних аварій, засобами радіаційного та хімічного захисту згідно з нормами, визначеними для	Високий Середній Незначний					Пункт 10 ПК N 1200

	відповідних спеціалізованих формувань забезпечені						
14	Навчання рятувальників АРС, які залучаються до організації та проведення робіт з дегазації, дезактивації територій і об'єктів, інших видів спеціальної обробки, дозиметричного контролю та радіаційно-хімічної розвідки, у навчально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності проведено	Високий Середній Незначний					Додаток 1 до ПКМУ N 819
15	У АРС чи формуванні затверджено засновником та погоджено з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту, Положення з профілактичної роботи у наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 4.4 розділу 4 ГС 75.2-2436124 002-2002

16	Річний план профілактичної роботи, доведений до керівництва об'єктів, що обслуговуються, у наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 6.1 розділу 6 ГС 75.2-2436124 002-2002
17	Затверджений керівником АРС квартальний (місячний) план профілактичної роботи в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 6.2 розділу 6 ГС 75.2-2436124 002-2002
18	Свідоцтво про закінчення водолазної школи (курсів) водолазами в наявності	Високий Середній Незначний					Абзац другий пункту 2.1.4 частини 1 НПАОП 45.2 1.01-91
19	Особисті книжки водолазів в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 4 додатку 4 частини 1 НПАОП 45.2 1.01-91
20	У особистих книжках водолазів відмітки про допустиму глибину занурення та щорічне підтвердження кваліфікації водолазною кваліфікаційною комісією в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 1.5.1 частини 1 НПАОП 45.2 1.01-91
21	Журнал водолазних робіт в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 1.5.1 частини 1

							НПАОП 45.2 1.01-91
22	Відмітки в журналі водолазних робіт про результати перевірки готовності водолазного підрозділу в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 1.3.4 частини 1 НПАОП 45.2 1.01-91
23	Відмітки про проведення інструктажу на робочому місці перед спуском як водолаза, так і керівника водолазних спусків, в наявності	Високий Середній Незначний					Пункти 2.3.8, 2.4.7 частини НПАОП 45.2 1.01-91
24	Відмітки про проведення робочих перевірок спорядження в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 2.3.8 частини 1 НПАОП 45.2 1.01-91
25	Відмітки про результати щоденної перевірки засобів для спуску та підйому водолазів в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 2.4.24 частини 1 НПАОП 45.2 1.01-91
26	Журнал медичного забезпечення в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 2.2.2. частини 2 НПАОП 45.2 1.07.90
27	Інструкції для водолазів, що враховують	Високий Середній Незначний					Пункт 1.1.4 частини 1

	специфіку роботи, конкретні умови та методи водолазних спусків і робіт, в наявності						НПАОП 45.2 1.01-91
28	План кваліфікаційних, тренувальних та навчальних спусків в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 2.1.2 частини 1 НПАОП 45.2 1.01-91
29	Інструкції для водолазної імпоротної техніки українською чи російською мовами в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 1.2.2, 1. частини 1 НПАОП 45.2 1.01-91

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою в добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до аварійно-рятувальних служб

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	Постанови Кабінету Міністрів України		
1.1	Порядок забезпечення	19 серпня 2002	-

	населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю затверджений постановою Кабінету Міністрів України (ПКМУ N 1200)	року N 1200	
1.2	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб затверджений постановою Кабінету Міністрів України (ПКМУ N 729)	02 жовтня 2013 року N 729	-
1.3	Порядок проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту затверджений постановою Кабінету Міністрів України (ПКМУ N 819)	23 жовтня 2013 року N 819	-
1.4	Порядок атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників затверджений постановою Кабінету Міністрів України (ПКМУ N 828)	13 листопада 2013 року N 828	-
2	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи		
2.1	НПАОП 45.24-1.01-91 "Єдині правила безпеки на водолазних роботах. Частина I. Правила водолазної служби". (НПАОП 45.24-1.01-91)	-	-

2.2	НПАОП 45.24-1.07.90 "Єдині правила безпеки на водолазних роботах. Частина II. Медичне забезпечення водолазів". (НПАОП 45.24-1.07.90)	-	-
2.3	ГСТУ 75.2-24361240-002-2002 "Аварійно-рятувальні служби. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. Загальні вимоги" (ГСТУ 75.2-24361240-002-2002)	Наказ МНС України від 13 січня 2003 року N 15	-
2.4	Положення про Державну воєнізовану гірничорятувальну службу у вугільній промисловості України затверджене наказом Міненерговугілля (Положення про ДВГРС)	19 жовтня 2012 року N 815	07 листопада 2012 року за N 1871/22183

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

_____	_____	_____
(найменування посади)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

_____	_____	_____
(найменування посади)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

_____	_____	_____
(найменування посади)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

Додаток N 2
до Акта
від _____ N ____

ПЕРЕЛІК

питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання, у володінні (користуванні) яких перебувають захисні споруди цивільного захисту

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Норматив обґрунтування
				так	ні	не розглядалося	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Таблички позначення та показника маршруту руху до захисної споруди цивільного захисту у наявності	Високий Середній Незначний					Пункти 3, 4 розділу II Вимог
2	Захисна споруда цивільного захисту первинними засобами пожежогасіння забезпечена	Високий Середній Незначний					Пункт 5 розділу II Вимог
3	Захисна споруда цивільного захисту системою внутрішнього протипожежного водопостачання обладнана	Високий Середній Незначний					Пункт 5 розділу II Вимог
4	Захисна споруда цивільного захисту системами	Високий Середній Незначний					Пункт 5 розділу II Вимог

	пожежної автоматики і сигналізацією обладнана						
5	Стан входів та виходів захисної споруди цивільного захисту їх доступність для усіх категорій населення, зокрема - для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідає вимогам з утримання	Високий Середній Незначний					Пункт 6 розділу II, глава 1 розд III Вимог
6	Технічний стан захисної споруди цивільного захисту відповідає вимогам з утримання	Високий Середній Незначний					Пункт 7 розділу II Вимог
7	Захисна споруда від підтоплення і затоплення ґрунтовими, поверхневими, технологічними та стічними водами захищена	Високий Середній Незначний					Пункт 8 розділу II Вимог
8	Експлуатація та утримання електрообладнання захисної споруди відповідає вимогам чинного законодавства у сфері улаштування електроустановок	Високий Середній Незначний					Пункт 9 розділу II Вимог

9	Комунікації, інженерні мережі, інженерне та спеціальне обладнання, системи життєзабезпечення захисної споруди утримуються в належному технічному стані	Високий Середній Незначний					Пункт 7 розділу II Вимог
10	Системи водопостачання, каналізації і опалення захисної споруди знаходяться у справному стані та захищені від корозії	Високий Середній Незначний					Пункт 10 розділу II Вимог
11	Інженерні комунікацій захисної споруди цивільного захисту пофарбовані відповідно до їх призначення	Високий Середній Незначний					Пункт 13 розділу II Вимог
12	Ведення документації захисної споруди, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та	Високий Середній Незначний					Пункт 15 гла 3 розділу VI Вимог

	капітальних ремонтів тощо забезпечено						
13	Формування цивільного захисту з обслуговування захисних споруд (призначення осіб, відповідальних за обслуговування та експлуатацію фонду захисних споруд) визначені	Високий Середній Незначний					Пункти 1, 2 глави 1 розд VI Вимог
14	Особовий склад формування (відповідальні особи) їх посадові обов'язки та підготовленість визначено	Високий Середній Незначний					Глава 2 розд VII Вимог
15	Формування спеціальним інвентарем та майном, у тому числі засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки, зв'язку забезпечені	Високий Середній Незначний					Пункт 5 гла розділу VII Вимог
16	Захисна споруда необхідним майном та засобами на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, забезпечена	Високий Середній Незначний					Пункт 6 гла розділу VII Вимог

17	Лікарськими засобами та медичними виробами забезпечена	Високий Середній Незначний					Пункт 6 глави розділу VII Вимог
18	Герметичність та дотримання в сховищі температурно-вологісного режиму, який запобігає утворенню в захисній споруді конденсату забезпечено	Високий Середній Незначний					Пункт 1 глави розділу III Вимог
19	Перевірка та обслуговування захисно-герметичних пристроїв сховища, захисно-герметичних та герметичних дверей (воріт), віконниць (ставень), герметичних клапанів та клапанів надмірного тиску проводиться	Високий Середній Незначний					Абзац 3 пункту 8 глави 2 розділу VI Вимог
20	Перевірка на герметичність сховища (згідно довідки про перевірку герметичності сховища) проводиться щорічно	Високий Середній Незначний					Глава 3, пункти 1, 2 глави 9 розділу III Вимог

21	Перевірка системи вентиляції сховища (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття)) проводиться щорічно	Високий Середній Незначний					Пункт 2 додатку 10 д Вимог
22	Перевірка справності систем вентиляції щодо справності вентиляторів припливних і витяжних систем, ФП, РУ, ГК, герметичних з'єднань повітроводів, повітрозабірних і витяжних каналів, противибухових пристроїв проводиться	Високий Середній Незначний					Пункт 3 гла 9 розділу III Вимог
23	Перевірка та обслуговування противибухових пристроїв з відповідними записами у журналі перевірки стану захисної споруди проводиться	Високий Середній Незначний					Пункти 4 гл 9 розділу III Вимог
24	Перевірка стану утримання і експлуатації ДЕС та іншого електро-обладнання сховища проводиться	Високий Середній Незначний					Пункти 1 - 9 глави 5 розділу III Вимог

25	Перевірка та обслуговування баків (ємностей) для питної води (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття), журналі перевірки стану захисної споруди) проводиться щорічно	Високий Середній Незначний					Пункти 1 - 3 глави 6 розділу III Вимог
26	Перевірка та обслуговування систем каналізації сховищ (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття)) проводиться щорічно	Високий Середній Незначний					Пункт 21 гла 9 Розділу III Вимог
27	Використання сховищ у режимі протирадіаційних укриттів з ДСНС погоджено	Високий Середній Незначний					Пункт 3 розділу VIII Вимог
28	План консервації та збереження спеціального обладнання, інженерних мереж та систем життєзабезпечення сховища у наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 4 розділу VIII Вимог
29	Заходи передбачені планом консервації та збереження спеціального	Високий Середній Незначний					Пункти 4 - 6 розділу VIII Вимог

	обладнання, інженерних мереж та систем життєзабезпечення сховища виконано в повному обсязі						
30	Захисна споруда (у разі розміщення в ній пункту управління) системами зв'язку і оповіщення забезпечена	Високий Середній Незначний					Глава 7 розд III Вимог
31	Експлуатація споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів відповідно до загальних вимог до утримання та експлуатації фонду захисних споруд здійснюється	Високий Середній Незначний					Пункти 1 розділу V Вимог
32	Технічний стан приміщень захисних споруд і їх ремонт відповідно до чинних положень про проведення планово-попереджувальних ремонтів будівель і споруд залежно від їх основного функціонального призначення проводяться	Високий Середній Незначний					Пункт 2 гла розділу VI Вимог

**** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.**

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання, у володінні (користуванні) яких перебувають захисні споруди цивільного захисту

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1.	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи		
1.1.	Вимоги з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту затверджені наказом МВС (Вимоги)	09 липня 2018 р. N 579	30 липня 2018 р. за N 879/32331

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Додаток N 3
до Акта
від _____ N ____

ПЕРЕЛІК
питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів будівництва

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормат обґрунту
				так	ні	не розглядалося	
1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, затвердженої в установленому порядку	Високий Середній Незначний					Пункт 21 розділу I ППБУ
2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт	X	X	X	X	X	X
2.1	Відповідальних за пожежну безпеку осіб від замовника і	Високий Середній Незначний					Пункти 4 глави 4

	генпідрядної (підрядної) організації по об'єкту в цілому і по окремих ділянках наказом призначено						розділу \ ППБУ
2.2	Особи, відповідальні за пожежну безпеку на об'єкті та окремих ділянках, виконують передбачені наказом обов'язки	Високий Середній Незначний					Пункти 4 глави 4 розділу \ ППБУ
2.3	Споруджувані будинки, тимчасові споруди, підсобні приміщення, а також будівельні майданчики забезпечені первинними засобами пожежогасіння	Високий Середній Незначний					Пункт 4.6 глави 4 розділу \ ППБУ
2.4	На кожному тимчасовому, мобільному будинку та споруді вивішено таблички із зазначенням її призначення, інвентарного номера, прізвища особи, відповідальної за її експлуатацію та протипожежний стан	Високий Середній Незначний					Пункт 4.5 глави 4 розділу \ ППБУ
2.5	Агрегати на покрівлі заправляються	Високий Середній					Пункт 4.3 глави 4

	паливом у спеціальному місці, забезпеченому вогнегасниками та ящиком з піском. На покрівлі забороняється зберігання палива для заправлення агрегатів, а також порожньої тари з-під палива	Незначний					розділу \ ППБУ
2.6	Для штучного прогрівання бетону вимоги пожежної безпеки дотримуються	Високий Середній Незначний					Пункт 4.3 глави 4 розділу \ ППБУ
2.7	До початку основних будівельних робіт новобудова забезпечена протипожежним водопостачанням від пожежних гідрантів на водогінній мережі або з резервуарів (водойм)	Високий Середній Незначний					Пункт 4.4 глави 4 розділу \ ППБУ
3	Розміщення виробничих, складських та допоміжних будинків і споруд на території будівництва відповідає затвердженому в установленому порядку генплану	Високий Середній Незначний					Пункт 4.5 глави 4 розділу \ ППБУ

4	Утримання території будівництва відповідає вимогам пожежної безпеки	X	X	X	X	X	X
4.1	На території будівництва площею 5 га та більше влаштовано не менше двох в'їздів з протилежних боків майданчика	Високий Середній Незначний					Пункт 4.9 глави 4 розділу \ ППБУ
4.2	Покриття доріг придатне для проїзду пожежних автомашин будь-якої пори року						Пункт 4.9 глави 4 розділу \ ППБУ
4.3	Ворота для в'їзду на територію будівництва влаштовані шириною не менше 4,5 м	Високий Середній Незначний					Пункт 4.9 глави 4 розділу \ ППБУ
4.4	Біля в'їздів на будмайданчик встановлено (вивішено) плани з нанесеними на них будинками та спорудами, що будуються, а також допоміжними будинками і спорудами, в'їздами, під'їздами, вододжерелами, засобами пожежогасіння та зв'язку	Високий Середній Незначний					Пункт 4.9 глави 4 розділу \ ППБУ

4.5	До всіх споруд, що будуються, та допоміжних споруд, у тому числі тимчасових, місць відкритого зберігання будівельних матеріалів, конструкцій та устаткування вільний під'їзд забезпечено	Високий Середній Незначний					Пункт 4.1 глави 4 розділу \ ППБУ
4.6	До початку основних будівельних робіт, улаштування під'їздів та доріг до будівель, що зводяться завершено та влаштовано відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 4.1 глави 4 розділу \ ППБУ
4.7	Площа, зайнята під відкриті склади горючих матеріалів, а також виробничі, складські та допоміжні будинки з горючих і важкогорючих матеріалів, очищена від сухої трави, кори та трісок та облаштована відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 4.1 глави 4 розділу \ ППБУ
4.8	На території будівництва багаття не розводиться, в	Високий Середній Незначний					Пункт 4.1 глави 4

	місцях зберігання і застосування ГР та матеріалів, а також у тимчасових адміністративно-побутових приміщеннях та спорудах не курять						розділу \ ППБУ
5	Заходи щодо розміщення пожежного депо, обмеження пожежі між будинками, влаштування проїздів для пожежних автомобілів відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Частина статті 55, частина 57 КЦЗУ; розділ 5, В.1.1-7; підрозділ розділ 15 Б.2.2-12
5.1	Ступінь вогнестійкості об'єкта будівництва відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Частина статті 55, частина 57 КЦЗУ; розділ 5, В.1.1-7
5.2	Мінімальні значення класів вогнестійкості окремих будівельних конструкцій будинку і максимальні значення груп поширення вогню по них відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Частина статті 55, частина 57 КЦЗУ; розділ 5, В.1.1-7
5.3	Зовнішня поверхня	Високий					Частина

	облицювання зовнішніх стін будинку відповідає вимогам пожежної безпеки	Середній Незначний					статті 55, частина 57 КЦЗУ; розділ 5, В.1.1-7
6	Утримання будівель, приміщень та споруд на території будівництва відповідає вимогам пожежної безпеки	X	X	X	X	X	X
6.1	Тимчасові склади, майстерні та адміністративно-побутові приміщення у будинках, що зводяться, з незахищеними несучими металевими конструкціями й панелями з горючими полімерними утеплювачами не розміщуються	Високий Середній Незначний					Пункт 4.1 глави 4 розділу \ ППБУ
6.2	Негашене вапно зберігається відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 4.1 глави 4 розділу \ ППБУ
6.3	Горючі будівельні відходи щодня прибираються з місць виконання робіт та з території будівництва у спеціально відведені місця	Високий Середній Незначний					Пункт 4.1 глави 4 розділу \ ППБУ

6.4	Частина будівлі, що будується (ремонтується), відокремлена від діючої частини протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттями 3-го типу	Високий Середній Незначний					Пункт 4.1 глави 4 розділу \ ППБУ
7	Утримання шляхів евакуації і виходів з будівель, приміщень та споруд, мобільних (інвентарних) будівель на території будівництва відповідає вимогам пожежної безпеки	X	X	X	X	X	X
7.1	Передбачені проектом зовнішні пожежні сходи й огорожі на дахах будинків, що зводяться, встановлено одразу ж після монтажу несучих конструкцій	Високий Середній Незначний					Пункт 4.1 глави 4 розділу \ ППБУ
7.2	Будівельні риштування споруд влаштовано та обладнано відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 4.2 глави 4 розділу \ ППБУ
7.3	На весь період будівництва, для евакуації людей з висотних споруд,	Високий Середній Незначний					Пункти 4 глави 4 розділу \ ППБУ

	влаштовано не менше двох сходів з негорючих матеріалів						
8	Заходи обмеження пожежі в будинках під час будівництва відповідно до вимог пожежної безпеки забезпечені	Високий Середній Незначний					Частина статті 55, частина 57 КЦЗУ; пункти 4 - 4.29 гла розділу \ ППБУ; рс ДБН В.1.1
8.1	Протипожежні перешкоди відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Частина статті 55, частина 57 КЦЗУ; розділ 6 В.1.1-7
8.2	Покриття будинку відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Частина статті 55, частина 57 КЦЗУ; пункти 6 6.24 розд ДБН В.1.1
9	Заходи забезпечення евакуації людей відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Частина статті 55, частина 57 КЦЗУ; розділ 7, В.1.1-7
9.1	Евакуаційні виходи, шляхи евакуації позначені з використанням знаків безпеки відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Частина статті 55, частина 57 КЦЗУ; 7.1.9 розд ДБН В.1.1

9.2	Евакуаційне освітлення відповідно до вимог пожежної безпеки влаштовано	Високий Середній Незначний					Частина статті 55, частина 57 КЦЗУ; 7.1.10 роз, ДБН В.1.1
9.3	Евакуаційні шляхи відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Частина статті 55, частина 57 КЦЗУ; 7.3 розділ ДБН В.1.1
10	Безпека пожежно-рятувальних підрозділів відповідно до вимог пожежної безпеки забезпечена	Високий Середній Незначний					Частина статті 55, частина 57 КЦЗУ; розділ 8 В.1.1-7
10.1	Проїзди та під'їзні шляхи для пожежних машин відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Частина статті 55, частина 57 КЦЗУ; 8.2 розділ ДБН В.1.1
10.2	Виходи на покрівлю та горище відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Частина статті 55, частина 57 КЦЗУ; розділ 8 В.1.1-7
10.3	Вікна з прямиками в підвальних поверхах, частинах підвальних поверхів відповідно до вимог пожежної безпеки влаштовані	Високий Середній Незначний					Частина статті 55, частина 57 КЦЗУ; 8.13 розд ДБН В.1.1
10.4	Об'єкт будівництва	Високий					Частина

	в радіусі обслуговування пожежного депо знаходиться	Середній Незначний					статті 55, частина 57 КЦЗУ; розділ 8 В.1.1-7
10.5	Будівництво ведеться на території, яка знаходиться у радіусі обслуговування пожежного депо забезпеченого спеціальною технікою (автопідіймачами, автопідйомниками) для рятування людей з поверхів об'єкта будівництва	Високий Середній Незначний					Частина статті 55, частина 57 КЦЗУ; 15.3.12. підрозділ розділу 1 Б.2.2-12
10.6	Протипожежне водопостачання для внутрішнього пожежогасіння будинку влаштоване	Високий Середній Незначний					Частина статті 55, частина 57 КЦЗУ; розділ 8 В.1.1-7
10.7	Протипожежне водопостачання для зовнішнього пожежогасіння будинку влаштоване	Високий Середній Незначний					Частина статті 55, частина 57 КЦЗУ; розділ 8 В.1.1-7; пу 4.47 глав розділу \ ППБУ
10.8	Пожежні ліфти будинку відповідно до вимог пожежної безпеки влаштовані	Високий Середній Незначний					Частина статті 55, частина 57 КЦЗУ;

							розділ 8 В.1.1-7
10.9	Системи протипожежного захисту будинку влаштовані	Високий Середній Незначний					Частина статті 55, частина 57 КЦЗУ; розділ 9 В.1.1-7
11	Заходи пожежної безпеки під час використання приладів (установок) опалення мобільних (інвентарних) будівель на території будівництва	X	X	X	X	X	X
11.1	Для опалення мобільних (інвентарних) будівель використовуються нагрівальні прилади що відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 4.3 глави 4 розділу \ ППБУ
11.2	Сушіння одягу та взуття проводиться відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 4.3 глави 4 розділу \ ППБУ
11.3	Відкритий вогонь, а також вогневі, електричних калориферів та газових пальників інфрачервоного випромінювання в	Високий Середній Незначний					Пункт 4.3 глави 4 розділу \ ППБУ

	тепляках не застосовуються						
11.4	Для сушіння та обігрівання приміщень саморобні нагрівні прилади, жаровні, мангали, електроприлади з відкритими електронагрівними елементами не використовуються	Високий Середній Незначний					Пункт 4.3 глави 4 розділу \ ППБУ
11.5	Пічне опалення у тимчасових побутових та адміністративних спорудах відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 4.3 глави 4 розділу \ ППБУ
11.6	Пересувні і стаціонарні установки з пальниками інфрачервоного випромінювання відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункти 4.38, 4.40 4 розділу ППБУ
11.7	У місцях, де працюють установки з газовими пальниками інфрачервоного випромінювання, зберігання горючих та важкогорючих речовин й	Високий Середній Незначний					Пункт 4.3 глави 4 розділу \ ППБУ

	матеріалів не здійснюється						
11.8	Повітронагрівальні установки, які працюють на рідкому й газоподібному паливі відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункти 4.4.2, 4.4.3 4 розділу ППБУ
11.9	Електрокалорифери відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункти 4.4.5 глав розділу \ ППБУ
12	Заходи пожежної безпеки під час використання приладів освітлення мобільних (інвентарних) будівель на території будівництва забезпечені	Високий Середній Незначний					Пункт 4.4 глави 4 розділу \ ППБУ
13	Територія будівництва первинними засобами пожежогасіння забезпечена	Високий Середній Незначний					Пункт 4.4 глави 4 розділу \ ППБУ

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою в добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів будівництва

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	Закони України		
1.1	Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)	02 жовтня 2012 року N 5403-VI	-
2	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи		
2.1	Правила пожежної безпеки в Україні затверджені наказом МВС (ППБУ)	30 грудня 2014 року N 1417	05 березня 2015 року за N 252/26697
2.2	ДБН В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги" (ДБН В.1.1-7)	Наказ Мінрегіону України від 31 жовтня 2016 року N 287	-
2.3	ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій" (ДБН Б.2.2-12)	Наказ Мінрегіону України від 23 квітня 2018 року N 100	-

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Додаток N 4

до Акта

від _____ N ____

ПЕРЕЛІК

питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються в агропромисловому комплексі

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормат обґрунту
				так	ні	не розглядалося	
1	Вимоги пожежної безпеки під час збирання зернових	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.1	До початку збирання врожаю у збиральній техніці, агрегатах та автомобілях відрегульовані системи живлення, змащення, охолодження,	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 8. розділу \ ППБ АП\

	запалювання, а також у наявності справні іскрогасники, первинні засоби пожежогасіння (у комбайні і тракторі - два вогнегасники, дві штикові лопати, дві мітли; у автомобілі - вогнегасник та штикова лопата).						
1.2	Трактористи, комбайнери, їх помічники та інші особи, задіяні на роботах по збиранню врожаю, пройшли протипожежний інструктаж	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 8. розділу \ ППБ АПН
1.3	Корпуси комбайнів оснащені заземлювальним металевим ланцюгом 10 см, який торкається землі	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 8. розділу \ ППБ АПН
1.4	На смугах відчуження залізниць та шосейних доріг колосові культури не посіяні. Копиці скошеної на цих смугах трави розташовані не ближче 30 м від хлібних масивів	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 8. розділу \ ППБ АПН
1.5	Перед дозріванням колосових (у період воскової стиглості) хлібні поля в місцях прилягання їх до лісових та торф'яних	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 8. розділу \ ППБ АПН

	масивів, степової смуги, автомобільних шляхів та залізниць обкошені (з прибиранням скошеного) і оборані смугою не менше 4 м завширшки						
1.6	У період воскової стиглості збіжжя перед косовицею хлібні масиви розбиті на ділянки площею не більше 50 га. Між ділянками зроблені прокоси не менше 8 м завширшки. Скошений хліб з прокосів прибрано. Посередині прокосів зроблено проорану смугу не менше 4 м завширшки	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 8. розділу \ ППБ АПН
1.7	Тимчасові польові стани розташовані не ближче 100 м від хлібних масивів, токів, скирт тощо. Майданчики польових станів та зернотоків оборані смугою не менше 4 м завширшки	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 8. розділу \ ППБ АПН
1.8	Трактори, комбайни та інші самохідні машини, обладнані електричним пуском двигуна, мають вимикач для відключення акумулятора від	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 8. розділу \ ППБ АПН

	споживача струму. Клеми акумулятора, стартера дистанційного електромагнітного пускача та генератора захищені від потрапляння на них струмопровідних предметів, їх електропроводка справна і надійно закріплена						
1.9	У період збирання спалювання стерні, післяжнивних залишків та розведення багать на полях не здійснюється	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 8. розділу \ ППБ АПґ
1.10	Інші вимоги пожежної безпеки під час збирання зернових виконуються	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.1.4, 8.1.9, 8.1.12 - 8.1. 8.1.16 пун розділу \ ППБ АПґ
2	Вимоги пожежної безпеки під час заготівлі, зберігання грубих кормів та скиртування	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.1	Стоянка автомобілів, тракторів та інших транспортних засобів на території складів грубих кормів не здійснюється	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 8. розділу \ ППБ АПґ
2.2	Під час роботи трактора з тросово- рамочною волокушею	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 8.

	її трос або ланцюг такої довжини, щоб солома знаходилася на відстані не ближче 5 м від трактора. На гаку троса встановлено обмежувач, який перешкоджає ковзанню кільця по тросу						розділу \ ППБ АПН
2.3	Трактори та автомобілі, що працюють на механічному навантаженні і на транспортуванні соломи та сіна, обладнані іскрогасниками	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 8. розділу \ ППБ АПН
2.4	Площа основи однієї скирти не перевищує 300 кв. м, а штабеля пресованого сіна чи соломи - 500 кв. м Біля штабеля пресованого сіна чи соломи у наявності два гаки завдовжки не менше висоти штабеля. Скирти на відстані 5 м від основи оборані захисними смугами не менше 4 м завширшки	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 8. розділу \ ППБ АПН
2.5	Протипожежні розриви між скиртами, штабелями не менше 20 м. Відстань від скирт, штабелів грубих	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 8. розділу \ ППБ АПН

	кормів не менше 15 м до ліній електропередач, 20 м - до доріг, 50 м - до будинків та споруд						
2.6	Площа протипожежного відсіку будинку для зберігання грубих кормів не перевищує 1000 кв. м, а кількість кормів - 200 тонн	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 8. розділу \ ППБ АПР
2.7	Місця постійного складування грубих кормів огорожені та обладнані блискавкозахистом	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 8. розділу \ ППБ АПР
2.8	Інші вимоги пожежної безпеки під час заготівлі, зберігання грубих кормів та скиртування виконуються	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.2.4, 8.2.7 8.2.10 - 8.2 пункт 8.2 розділу \ ППБ АПР
3	Вимоги пожежної безпеки в зерноскладах та зерносушарнях	Х	Х	Х	Х	Х	Х
3.1	Зерносклади розміщені в окремо розташованих будівлях. Ворота в них відчиняються назовні й нічим не захаращуються	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 8. розділу \ ППБ АПР
3.2	У разі завантаження складів зерновим насипом відстань від верху насипу до	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 8. розділу \ ППБ АПР

	горючих конструкцій покриття, а також світильників та електропроводів не менше 0,5 м. У місцях транспортування зерна через отвори в протипожежних перешкодах установлені захисні пристрої (протипожежні клапани та ін.)						
3.3	Відстань між складом зерна та пересувним сушильним агрегатом не менше 10 м	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 8. розділу \ ППБ АПН
3.4	Сушильна камера сушарок шахтного та жалюзійного типів заповнюється зерном таким чином, щоб над сушильними коробами або жалюзями був шар зерна не менше 0,4 м завтовшки	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 8. розділу \ ППБ АПН
3.5	Сушильні агрегати, які працюють на рідкому паливі, обладнані приладами контролю теплоносія та автоматики безпеки, що забезпечують відключення подавання палива в разі згасання факела в топці, підвищення температури та падіння тиску повітря перед форсункою	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 8. розділу \ ППБ АПН

3.6	Під час роботи сушарки здійснюється контроль за температурою зерна шляхом відбирання проб кожні дві години	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 8. розділу \ ППБ АПН
3.7	Дерев'яні конструкції (опори, галереї тощо) всередині зерноскладів, очисних та робочих башт оброблені вогнезахисною речовиною	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 8. розділу \ ППБ АПН
3.8	Інші вимоги пожежної безпеки в зерноскладах та зерносушарнях виконуються	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.3.4, 8.3.6, 8.3.10, 8.3.11 пункту 8. розділу \ ППБ АПН
4	Вимоги пожежної безпеки під час приготування і зберігання вітамінного трав'яного борошна	Х	Х	Х	Х	Х	Х
4.1	Протипожежні розриви від пункту приготування трав'яного борошна до будинків, споруд, цистерн з пально-мастильними матеріалами не менше 50 м, а до відкритих складів грубих кормів - не менше 150 м	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 8. розділу \ ППБ АПН
4.2	Витратний паливний	Високий					Підпункт

	бак встановлено поза приміщенням агрегата на відстані не менше 2 м від зовнішньої стіни з негорючих матеріалів (без отворів). Паливопроводи виготовлені з металевих труб і мають не менш двох вентилів: один - біля агрегата, а другий - біля паливного бака	Середній Незначний					пункту 8. розділу \ ППБ АПН
4.3	Вітамінне трав'яне борошно зберігається в окремо розташованому складі або в ізольованому від інших приміщень протипожежними стінами й перекриттями відсікові, який має самостійний вихід та надійну вентиляцію	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 8. розділу \ ППБ АПН
4.4	Мішки з борошном складаються у штабелі заввишки не більше 2 м, по два мішки в ряду. Проходи між рядами не менше 1 м завширшки, а вздовж стін - 0,8 м	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 8. розділу \ ППБ АПН
4.5	Інші вимоги пожежної безпеки під час приготування і зберігання вітамінного трав'яного борошна виконуються	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.4.4 - 8.4.9 пун розділу \ ППБ АПН

5	Вимоги пожежної безпеки під час первинної обробки льону, коноплі, хмелю та інших технічних культур	Х	Х	Х	Х	Х	Х
5.1	Приміщення для обробки льону, коноплі, хмелю та інших технічних культур (далі - технічні культури) ізольовані від машинного відділення. Вихлопні труби двигунів внутрішнього згоряння обладнані іскрогасниками. У разі виведення труб через горючі конструкції влаштовані протипожежні переділки розміром не менше 0,25 м	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 8. розділу \ ППБ АПР
5.2	Зберігання сировини (соломки, трести) здійснюється у скиртах, шобах (під навісами), закритих складах, а волокна та клоччя - лише в закритих складах	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 8. розділу \ ППБ АПР
5.3	Автомобілі, трактори та інші самохідні машини, які в'їжджають на територію пункту обробки технічних культур, обладнані справними іскрогасниками	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 8. розділу \ ППБ АПР

5.4	Дахи будинків первинної обробки льону та інших технічних культур виготовлені з негорючих матеріалів	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 8. розділу \ ППБ АПН
5.5	Приміщення м'яльно-тіпального агрегата має вентиляцію. Біля кожного тіпального агрегата влаштовані зонти. Верстати з усіх боків закриті знімними й відкидними щитами, які не допускають розповсюдження пороху по приміщенню	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 8. розділу \ ППБ АПН
5.6	Зовнішнє освітлення тютюнових сараїв та сушарень влаштоване за допомогою прожекторів, установлених на негорючих опорах за межами приміщень	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 8. розділу \ ППБ АПН
5.7	Інші вимоги пожежної безпеки під час первинної обробки льону, коноплі, хмелю та інших технічних культур виконуються	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.5.5, 8.5.6 - 8.5.12, 8.5.17 пун розділу \ ППБ АПН
6	Вимоги пожежної безпеки в тваринницьких та птахівницьких будівлях і спорудах	Х	Х	Х	Х	Х	Х
6.1	Брама та двері	Високий					Підпункт

	приміщень, призначених для виведення худоби, відчиняються лише назовні, нічим не захаращуються і не перекриваються. Зачиняються вони лише на засувки, гачки та клямки, що легко відчиняються	Середній Незначний					пункту 8. розділу \ ППБ АПН
6.2	На молочнотоварних фермах за наявності 20 і більше голів худоби застосовується груповий спосіб прив'язування, який забезпечує під час пожежі швидке звільнення та виведення тварин із приміщень. У разі застосування індивідуального способу прив'язування ланцюги мають мотузкові вставки, а у тваринницькому приміщенні комплект ножів (не менше чотирьох штук) для перерізування цих вставок в наявності	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 8. розділу \ ППБ АПН
6.3	Розподільчі щити, вимикачі, запобіжники встановлені в тамбурах або на зовнішніх стінах тваринницьких приміщень з	Високий Середній Незначний					Абзац не підпункт пункту 8. розділу \ ППБ АПН

	розміщенням їх у негорючих шафках						
6.4	Електропроводи та кабелі транзитом через приміщення тваринницьких ферм не прокладені, складування під електропроводкою сіна, соломи тощо не здійснюється, електропроводи над місцями перебування тварин не розміщені	Високий Середній Незначний					Абзац др підпункт пункту 8. розділу \ ППБ АПН
6.5	Пересувні ультрафіолетові установки та їх електрообладнання віддалені від горючих матеріалів не менше ніж на 1 м і не зазнають механічних впливів	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 8. розділу \ ППБ АПН
6.6	Проводи до електробрудерів та ультрафіолетових установок прокладені на висоті не менше 2,5 м від рівня підлоги та на відстані не менше 0,1 м від конструкцій з матеріалів груп горючості Г2, Г3, Г4	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 8. розділу \ ППБ АПН
6.7	Інші вимоги пожежної безпеки в тваринницьких та птахівницьких будівлях і спорудах виконуються	Високий Середній Незначний					Підпункт 8.6.2, 8.6.4 8.6.8, 8.6.1 - 8.6.22 пу 8.6 розділ ППБ АПН

7	Вимоги пожежної безпеки при технічному обслуговуванні і ремонті сільськогосподарських машин і техніки	Х	Х	Х	Х	Х	Х
7.1	Технічне обслуговування (ТО) і ремонт автомобілів проводиться у спеціально пристосованих майстернях або пристосованих для цієї мети приміщеннях з негорючих матеріалів, у яких зберігання техніки відокремлюються від зазначених майстерень відповідно до вимог будівельних норм. ТО і ремонт у не пристосованих для цього приміщеннях не здійснюється	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 1С розділу ґ ППБ АПН
7.2	Електрозварювальні і фарбувальні роботи проводяться тільки у спеціально обладнаних приміщеннях з негорючих матеріалів, забезпечених вогнегасниками і пожежним інвентарем	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 1С розділу ґ ППБ АПН
7.3	Зварювальні пости розташовані у кабінах з негорючих	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 1С

	матеріалів площею не менш як 3 м x 2 м кожна						розділу X ППБ АПН
7.4	Цехи або відділення, де проводиться гаряче обкатування двигунів внутрішнього згоряння, розміщені в окремих приміщеннях, збудованих з негорючих матеріалів	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 10 розділу X ППБ АПН
7.5	На постах відкритого шлангового (ручного) і закритого (механізованого) миття джерела освітлення, проводка та силові двигуни в герметичному виконанні. Електричне управління агрегатами мийної установки низьковольтне (12 В)	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 10 розділу X ППБ АПН
7.6	Підлога в приміщеннях та на ділянках, де миють і знежирюють деталі із застосуванням легкозаймистих і горючих рідин, виконана з негорючих матеріалів, які не утворюють іскор при ударі, мають жорстку (рифлену) поверхню	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 10 розділу X ППБ АПН
7.7	Інші вимоги пожежної безпеки при	Високий Середній					Підпункт 10.6.1, 10.6

технічному обслуговуванні і ремонті сільськогосподарських машин і техніки виконуються	Незначний					10.6.7, 10.6.10, 10.6.10, 10.6.67 г 10.6 розд ППБ АПК
--	-----------	--	--	--	--	---

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою в добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються в агропромисловому комплексі

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України затверджені спільним наказом Мінагрополітики та МНС (ППБ АПК)	04 грудня 2006 року N 730/770	05 квітня 2007 року за N 313/13580

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

(найменування посади) _____
(підпис) _____
(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Додаток N 5

до Акта

від _____ N ____

ПЕРЕЛІК

питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання, у володінні (користуванні) яких перебувають ринки

Поряд- ковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризик суб'єкта господарю- вання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Н об
				так	ні	не розгля- далося	
I	Загальні вимоги пожежної безпеки						
1	На кожному ринку відповідним документом (наказом, інструкцією тощо) протипожежний режим встановлено	Високий Середній Незначний					Пу II Г
2	Для кожного магазину, кіоску (павільйону), приміщення об'єкта на території ринку та допоміжних технічних приміщень інструкції щодо заходів пожежної	Високий Середній Незначний					Пу II Г

	безпеки розроблені і затверджені						
3	На ринок (крім критих) незалежно від площі схема розміщення будівель, торговельних рядів, кіосків, павільйонів, контейнерів, торговельних місць, палаток розроблена й узгоджена з ДСНС	Високий Середній Незначний					Пу ро: на
4	На ринку заправлення автотранспорту паливом не здійснюється	Високий Середній Незначний					Аб ро: на
5	На ринку розміщення товарів, горючих відходів, упаковки, контейнерів на шляхах евакуації і в проходах та заходах їх не допускається	Високий Середній Незначний					Аб ро: на
6	На ринку заходів до засобів пожежогасіння та зв'язку, пристроїв відключення електроенергії, а також замикання на засуву, що важко відкриваються зсередини, дверей евакуаційних виходів під час роботи ринку не допускається	Високий Середній Незначний					Аб 6 р ПП
7	На ринку влаштування на шляхах евакуації та руху відвідувачів порогів, турнікетів і запобіжних сходи не допускається	Високий Середній Незначний					Аб ро: на
8	На ринку нормативну ширину шляхів евакуації	Високий Середній					Аб 6 р

	не зменшено	Незначний					ПП
9	На сходових клітках приміщення будь-якого призначення не улаштовані	Високий Середній Незначний					Аб ро: на
10	На ринку відкритий вогонь поза спеціально відведеними місцями не застосовується	Високий Середній Незначний					Аб 6 р ПП
11	На ринку продаж легкозаймистих та горючих речовин, горючих газів (балонів з газами), вогнепальної, газової зброї, піротехнічних виробів та боєприпасів не здійснюється	Високий Середній Незначний					Аб пу: III Г
12	На ринку саморобні електронагрівальні прилади не застосовуються	Високий Середній Незначний					Аб 6 р ПП
13	На ринку вогневі роботи під час роботи ринку не проводяться	Високий Середній Незначний					Аб 6 р ПП
14	У складських приміщеннях та приміщеннях для підготовки товарів у горючій упаковці до продажу побутовими електронагрівальними приладами не користуються	Високий Середній Незначний					Аб 6 р ПП
15	Павільйони, кіоски, контейнери, торговельні місця, прилавки, лотки	Високий Середній Незначний					Аб 6 р ПП

	для продажу пожежонебезпечних товарів ближче 4 м від виходів, сходових кліток та інших евакуаційних шляхів не розміщуються						
16	Нормативно визначену кількість в'їздів (виїздів) на(з) територію(ї) ринку (їх має бути не менше двох) не зменшено	Високий Середній Незначний					Пу III Г
17	Стоянка автотранспорту здійснюється на спеціальних майданчиках (автостоянках) з таким розрахунком, щоб залишалися вільні проїзди до воріт	Високий Середній Незначний					Пу III Г
18	Територія, торговельні та інші приміщення ринків утримуються в чистоті, сміття, пакувальні матеріали, тара - своєчасно видаляється. Проходи, виходи, коридори і тамбури не захаращені. Дороги, під'їзди до будівель та споруд ринку, пожежних гідрантів та резервуарів (водойм) вільні, а зимової пори очищені від снігу та льоду	Високий Середній Незначний					Пу ро: на
19	Для всіх будівель і приміщень виробничого та складського призначення, лабораторій, розташованих на території ринку, у тому	Високий Середній Незначний					Пу ро: на

	числі для зовнішніх складських ділянок, категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки визначена						
20	Вимоги до системи протипожежного захисту (СПЗ)	X	X	X	X	X	
20.1	Ринок забезпечений СПЗ відповідно до вимог нормативних документів та нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.	Високий Середній Незначний					Пу ро: на
20.2	Усі СПЗ справні і утримуються в постійній готовності до виконання роботи. Несправності, що впливають на їх працездатність, усуваються негайно, інші - в передбачені регламентом терміни із зазначенням про це у відповідних журналах	Високий Середній Незначний					Пу ро: на
20.3	Системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей на ринках, розміщених на відкритих майданчиках, забезпечують виразну чутність повідомлень, що передаються, у цілому на всій площі ринку, а за необхідності - послідовно або вибірково в окремих секторах (ділянках)	Високий Середній Незначний					Пу ро: на
20.4	Речові ринки, ринки з	Високий					Аб

	продажу сільськогосподарських продуктів, промислових товарів, групи кіосків, магазини, павільйони та приміщення адміністративного призначення обладнані СПЗ	Середній Незначний					пункт 1 роз'яснення ПП
20.5	Камери схову, у яких зберігаються матеріальні цінності (крім приміщень категорій Д за вибухопожежною та пожежною небезпекою), незалежно від площі автоматичними системами пожежогасіння обладнані	Високий Середній Незначний					Пункт роз'яснення
20.6	Групи контейнерів, у яких зберігаються товарно-матеріальні цінності, після закінчення роботи ринку та у вихідні, святкові дні розглядаються як складські приміщення та обладнані системою пожежної сигналізації. У разі неможливості обладнання таких контейнерів системою пожежної сигналізації їх забезпечено автономними системами пожежогасіння	Високий Середній Незначний					Пункт роз'яснення
20.7	Під час експлуатації ринків, розташованих у будівлях, тип системи оповіщення про пожежу та управління	Високий Середній Незначний					Пункт роз'яснення

	евакуюванням людей не змінено						
21	Вимоги до первинних засобів пожежогасіння	X	X	X	X	X	
21.1	Будівлі, споруди, приміщення, пересувні пункти торгівлі, автотранспортні засоби та контейнери, що використовуються для торгівлі, кіоски, намети і відкриті майданчики ринків, ринкові комплекси та інші об'єкти торгівлі на ринку первинними засобами пожежогасіння забезпечені	Високий Середній Незначний					Пу ро: на
21.2	Для утримання первинних засобів пожежогасіння в будівлях, спорудах та інших приміщеннях, а також на відкритих майданчиках спеціальні пожежні щити (стенди) обладнані	Високий Середній Незначний					Пу ро: на
21.3	Первинні засоби пожежогасіння, розміщені поза приміщеннями на відкритих майданчиках, від потрапляння на них атмосферних опадів та сонячних променів захищаються	Високий Середній Незначний					Пу ро: на
21.4	Інші вимоги пожежної безпеки до первинних засобів пожежогасіння виконуються	Високий Середній Незначний					Пу 8 п ро: на

22	Вимоги до системи протипожежного водопостачання	X	X	X	X	X	
22.1	Будівлі ринків об'ємом 500 куб. м і більше внутрішнім протипожежним водопроводом забезпечені	Високий Середній Незначний					Пу ро: на
22.2	Інші вимоги пожежної безпеки до системи протипожежного водопостачання виконуються	Високий Середній Незначний					Пу гла VI I
23	Вимоги до електроустаткування	X	X	X	X	X	
23.1	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів здійснене за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів	Високий Середній Незначний					Аб чет пу: ро: на
23.2	Експлуатація електромереж без захисту місць вводу електромережі від потрапляння атмосферних опадів не здійснюється	Високий Середній Незначний					Аб пу: ро: на
23.3	Улаштування та експлуатація тимчасових електромереж не здійснюється	Високий Середній Незначний					Аб пу: ро: на
23.4	Електромережа по горючих конструкціях не прокладена	Високий Середній Незначний					Аб пу:

							ро: на
23.5	Застосування саморобних некаліброваних плавких вставок запобіжників не здійснюється	Високий Середній Незначний					Аб пу: ро: на
23.6	Кабелі і проводи з пошкодженою ізоляцією чи ізоляцією, яка втратила захисні властивості не використовуються	Високий Середній Незначний					Аб пу: ро: на
23.7	пошкодженими розетками, відгалужувальними та з'єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами не користуються	Високий Середній Незначний					Аб три пу: ро: на
23.8	Підвішування світильників безпосередньо на струмопровідні проводи, обгортання електроламп і світильників папером, тканиною та іншими горючими матеріалами, експлуатація їх зі знятими ковпаками (розсіювачами) не здійснюється	Високий Середній Незначний					Аб чот пу: ро: на
23.9	Складування горючих матеріалів на відстані менше 1 м від електроустаткування не здійснюється	Високий Середній Незначний					Аб п'я пу: ро: на
23.10	Експлуатація електросвітильників з	Високий Середній					Аб шіс

	лампами розжарювання, встановлених на горючій основі не здійснюється	Незначний					пун ро: на
23.11	Під час експлуатації освітлювальної електромережі кіосків (павільйонів) відстань від поверхні будівельних конструкцій, виконаних з горючих матеріалів, до світильників не менше 0,2 м, від горючих товарів і тари - не менше 0,5 м.	Високий Середній Незначний					Пу ро: на
23.12	Кіоски, павільйони, намети, пересувні пункти торгівлі, розташовані на відкритих територіях, у тому числі за межами населених пунктів, захищені від небезпечної дії блискавки відповідно до ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд (IEC 62305:2006, NEQ)"	Високий Середній Незначний					Пу ро: на
23.13	Інші вимоги пожежної безпеки до електроустаткування виконуються	Високий Середній Незначний					Аб трє оді дві сім пун пун гла VII
24	Вимоги до опалення	X	X	X	X	X	
24.1	Експлуатація	Високий					Пу

	опалювальних установок ринків, що не відповідають протипожежним вимогам нормативних документів та нормативно-правових актів не здійснюється	Середній Незначний					ро: на
24.2	Опалення кіосків та павільйонів на території ринку з використанням пічного опалення не здійснюється	Високий Середній Незначний					Пу ро: на
24.3	Для опалення кіосків (павільйонів) використовуються масляні електрорадіатори та нагрівальні електропанелі із закритими нагрівальними елементами та справними індивідуальним електрозахистом і терморегулятором	Високий Середній Незначний					Пу ро: на
24.4	Експлуатація масляних електрорадіаторів та нагрівальних електропанелей, не обладнаних самостійною електромережею з пусковими й захисними приладами не здійснюється	Високий Середній Незначний					Пу ро: на
24.5	Експлуатація електронагрівальних приладів, розташованих на горючій основі не здійснюється. Відстань від поверхні приладу, що випромінює тепло, до	Високий Середній Незначний					Пу ро: на

	горючих матеріалів і конструкцій кіоску (павільйону) не менша 0,5 м						
II	Вимоги пожежної безпеки до ринків, розміщених у будівлях						
1	Торговельні зали та будівлі критих ринків розрахункову кількість розосереджених евакуаційних виходів (але не менше двох) мають	Високий Середній Незначний					Пу IV I
2	Двері комор, технічних та складських приміщень, приміщень для приймання товарів протипожежні (не нижче 2 типу)	Високий Середній Незначний					Пу IV I
3	Торговельні місця та прилавки в торговельних залах не перешкоджають евакуації людей	Високий Середній Незначний					Пу IV I
4	На ринках встановлення балонів з горючими газами не здійснюється	Високий Середній Незначний					Пу ро: на
5	У торговельних приміщеннях ринків (крім приміщень, розташованих у будівлях V ступеня вогнестійкості), у яких можливе перебування 50 та більше осіб, група горючості опорядження (облицювання) стін допустима	Високий Середній Незначний					Пу ро: на
III	Вимоги пожежної безпеки для ринків, що розміщуються на відкритих те						
1	Вимоги пожежної	X	X	X	X	X	

	безпеки для торговельних рядів з кіосків, павільйонів, контейнерів						
1.1	Під час експлуатації кіосків, павільйонів та контейнерів на відкритих територіях ринків збільшення площі не допущено. Кіоски, павільйони, контейнери розміщені групами	Високий Середній Незначний					Пу гла V Г
1.2	Ширина повздовжніх та поперечних проходів (проїздів) між групами кіосків та павільйонів не менше 4 м у просвіті з урахуванням відкритих дверей, виступаючих конструкцій (козирків, навісів), а також торговельного обладнання	Високий Середній Незначний					Пу ро: на
2	Протипожежні вимоги для кіосків (павільйонів)	X	X	X	X	X	
2.1	Загальна площа кіоску не більше 30 кв. м, а павільйону - не більше 500 кв. м	Високий Середній Незначний					Пу ро: на
2.2	Кіоски (павільйони) виконано із матеріалів, які не є легкозаймистими, надзвичайно небезпечними та високонебезпечними за токсичністю продуктів горіння, не мають високої димоутворювальної здатності	Високий Середній Незначний					Пу ро: на

2.3	Показники пожежної небезпеки матеріалів внутрішнього опорядження, підлоги павільйонів, а також кіосків, призначених для розміщення всередині будівель, відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пу ро: на
2.4	У конструкціях кіосків (павільйонів) з горючим утеплювачем наявність пустот не допущено	Високий Середній Незначний					Пу ро: на
2.5	Під час експлуатації ринку зменшення ширини дверей менше мінімальної не допущено	Високий Середній Незначний					Пу ро: на
2.6	Експлуатація павільйонів з дверима, які відчиняються всередину приміщення (не в напрямку виходу людей), не допущено	Високий Середній Незначний					Пу ро: на
2.7	У павільйонах влаштовано не менше ніж два розосереджені евакуаційні виходи	Високий Середній Незначний					Пу ро: на
2.8	Облаштування евакуаційних виходів розсувними, обертовими чи піднімально-опускними дверима не допущено	Високий Середній Незначний					Пу ро: на
2.9	У разі наявності у віконних прорізах ґрат (металевих ролетів) на період перебування в	Високий Середній Незначний					Пу ро: на

	кіосках (павільйонах) відвідувачів вони відчинені (підняті)						
2.10	Запірні пристрої зовнішніх дверей кіосків (павільйонів) відчиняються зсередини без ключа	Високий Середній Незначний					Пу 2 р ПП
3	Вимоги пожежної безпеки для торговельних рядів з наметів	X	X	X	X	X	
3.1	Загальна площа торговельної групи з наметів (торговельних місць) не перевищує 250 кв. м	Високий Середній Незначний					Пу ро: на
3.2	Торговельні групи з наметів (торговельних місць) забезпечені повздовжніми і поперечними проходами (проїздами) завширшки не менше 4 м	Високий Середній Незначний					Пу ро: на
4	Вимоги пожежної безпеки для торговельних рядів з автомобілів, автомобілів з причепами або причепів	X	X	X	X	X	
4.1	На відведеній території кількість автомобілів, автомобілів з причепами або причепів в одному торговельному ряду не перевищує 10 одиниць. Якщо автомобілі, автомобілі з причепами або причепа розміщені у	Високий Середній Незначний					Пу ро: на

	два ряди, в такій торговельній групі утримується до 20 їх одиниць						
4.2	Відстань для проїзду між односмуговими чи двосмуговими торговельними рядами та між групами автомобілів, автомобілів з причепами або причепів не менше 5 м уздовж і впоперек	Високий Середній Незначний					Пу ро: на
5	Вимоги пожежної безпеки для ринків з продажу автомобілів та мотоциклів (авторинків)	X	X	X	X	X	
5.1	При розташуванні автомобілів на відкритих територіях авторинку нормативні параметри враховано	Високий Середній Незначний					Пу ро: на
5.2	Авторинки з продажу більше 50 автомобілів не менше ніж двома в'їздами-виїздами забезпечено (один для регулярного руху (головний), інші - для аварійної евакуації автомобілів)	Високий Середній Незначний					Пу ро: на
5.3	Під час торгівлі автомобілями (мотоциклами) їх розміщення більше ніж у 6 рядів та без забезпечення можливості самостійної евакуації кожної одиниці	Високий Середній Незначний					Пу ро: на

	автомобілів не допускається						
5.4	Торговельні ряди автомобільних ринків на групи шестиметровими повздовжніми і поперечними проїздами розділено, у кожній групі розміщено не більше 40 автомобілів	Високий Середній Незначний					Пугла VГ
5.5	Протипожежні відстані від меж відкритих авторинків (у тому числі з навісом) до будівель, будинків і споруд відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пуро: на
6	Вимоги пожежної безпеки для торговельних рядів з навісами та без них	X	X	X	X	X	
6.1	Відстань між торговельними рядами (з конструкціями, які виступають, та торговельним обладнанням) не менше 2 м. Через кожні 50 м торговельного ряду поперечні проходи завширшки не менше 2 м улаштовані. Після двох сусідніх 50-метрових торговельних рядів поперечний прохід (проїзд) завдовжки не менше 4 м улаштований	Високий Середній Незначний					Пуро: на
6.2	Торговельні ряди і каркаси навісів	Високий Середній					Пуро:

	(загального навісу) виконані з негорючих матеріалів.	Незначний					на
6.3	Використання тентів з горючих матеріалів площею більше 500 кв. м не допускається	Високий Середній Незначний					Пу ро: на
7	Вимоги пожежної безпеки для території відкритих ринків	X	X	X	X	X	
7.1	Рух відвідувачів територією ринку здійснюється через проходи, покриття яких рівне, без порогів та інших виступів	Високий Середній Незначний					Пу ро: на
7.2	Якщо ринок влаштовано на майданчику з перепадом рівня поверхні землі, перед кожним підйомом або спуском на шляхах евакуації майданчики, вільні від торговельних місць, розмірами, що дорівнюють подвійній ширині сходинок влаштовано. Кількість сходинок не менше трьох	Високий Середній Незначний					Пу ро: на
7.3	Відкриті торговельні місця (без наметів) об'єднані в групи не більше 60 місць. Відстань між групами не менше 2 м. Відстань між групами без наметів та групами торговельних рядів з наметами не менше 4 м	Високий Середній Незначний					Пу ро: на

7.4	Зберігання вантажів, упаковок, контейнерів та інших матеріалів у проходах не здійснюється	Високий Середній Незначний					Пу ро: на
7.5	Територія ринку площею більше 2 га проїздами не менше 4 м завширшки, що розділяють територію ринку на ділянки площею до 1 га забезпечена. Проїзди не захаращені	Високий Середній Незначний					Пу ро: на
7.6	Ширина під'їздів до джерел протипожежного водопостачання не менше 4 м. Тупикові проїзди майданчиками розміром 12 x 12 м для розвороту пожежно-рятувальних автомобілів облаштовані	Високий Середній Незначний					Пу ро: на
7.7	Протипожежна відстань від найближчого торговельного місця до місць для збирання горючих відходів не менше 15 м	Високий Середній Незначний					Пу ро: на
7.8	Вогневі та інші пожежовибухонебезпечні роботи під час функціонування ринку не проводяться	Високий Середній Незначний					Аб пу 7 р ПП
7.9	Поза спеціально відведеними місцями багаття не розводиться, сміття не спалюється, відкритий вогонь не застосовується	Високий Середній Незначний					Аб пу 7 р ПП

Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою в добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання, у володінні (користуванні) яких перебувають ринки

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	Правила пожежної безпеки на ринках України затверджені наказом МВС (ППБ на Р)	06 червня 2017 року N 470	29 червня 2017 року за N 795/30663

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПЕРЕЛІК

питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання, у володінні (користуванні) яких перебувають місця масового відпочинку людей на водних об'єктах

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативн обґрунтуван
				так	ні	не розглядалося	
1	Вимоги охорони життя людей на водних об'єктах під час влаштування пляжів та місць масового відпочинку людей на водних об'єктах	X	X	X	X	X	X
1.1	Глибина в зоні водного об'єкта, що прилягає до пляжу і відведена для купання в межах 1,5 - 1,75 м	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 1 розділу II Правил
1.2	Ширина смуги зони водного об'єкта, відведеної для купання, не перевищує 50 м від берега	Високий Середній Незначний					Підпункт 2 пункту 1 розділу II Правил

1.3	Зона водного об'єкта для занять видами спорту, організації пунктів прокату маломірних/малих суден та катання на човнах, водних мотоциклах і катерах, для водних атракціонів, аматорського і спортивного рибальства від зони для купання відмежована	Високий Середній Незначний					Підпункт 3 пункту 1 розділу II Правил
1.4	Швидкість течії не перевищує 0,5 м/с	Високий Середній Незначний					Підпункт 4 пункту 1 розділу II Правил
1.5	Дно акваторії рівне, щільне, з пологим спуском без уступів, піщане, гравійно-піщане або дрібно-гравійне	Високий Середній Незначний					Підпункт 5 пункту 1 розділу II Правил
1.6	Скиди стічних вод (промислових, побутових), виходи ґрунтових вод з низькою температурою, вирів відсутні	Високий Середній Незначний					Підпункт 6 пункту 1 розділу II Правил
1.7	Мілководдя, що періодично пересихає і може бути місцем виплоду	Високий Середній Незначний					Підпункт 7 пункту 1 розділу II Правил

	малярійних комарів відсутнє						
1.8	Пляж, місце масового відпочинку людей на водних об'єктах розташовані поза межами питних водозаборів, водоводів і каналів питного водозабезпечення	Високий Середній Незначний					Підпункт 8 пункту 1 розділу II Правил
1.9	Пляж, місце масового відпочинку людей на водних об'єктах розташовані поза межами руслових гідротехнічних споруд, басейнів, аванкамер, бетонного кріплення каналів	Високий Середній Незначний					Підпункт 9 пункту 1 розділу II Правил
1.10	Місце нересту і нагулу риби, ділянок з цінними і рідкісними видами флори і фауни відсутнє	Високий Середній Незначний					Підпункт 10 пункту 1 розділу II Правил
1.11	Вода вимогам чинних санітарних норм відповідає	Високий Середній Незначний					Підпункт 11 пункту 1 розділу II Правил
1.12	Пляж, місце масового відпочинку людей на водних об'єктах розташоване поза межами зсувів,	Високий Середній Незначний					Підпункт 12 пункту 1 розділу II Правил

	обвалів та інших небезпечних місць						
2	Місця масового відпочинку людей на водних об'єктах	X	X	X	X	X	X
2.1	Місце розташоване осторонь портових споруд, пірсів, причалів, вище місць скидання промислових та побутових вод	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 2 розділу II Правил
2.2	Місце обладнане рятувальними постами для постійного чергування рятувальників	Високий Середній Незначний					Підпункт 2 пункту 2 розділу II Правил
2.3	Місця обладнуються під'їзними шляхами та спусками на воду рятувальних засобів з установами відповідних показників (написів) "ДЛЯ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ". Під'їзди та спуски вільні	Високий Середній Незначний					Підпункт 3 пункту 2 розділу II Правил
2.4	Місця обладнуються засобами оповіщення для	Високий Середній Незначний					Підпункт 4 пункту 2 розділу II Правил

	доведення необхідної інформації та роз'яснення правил поводження на воді						
3	Позначення меж купання на акваторії у місцях масового відпочинку людей на водних об'єктах забезпечено	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 3 розділу II Правил
4	Ділянка акваторії водних об'єктів для купання осіб, які не вміють плавати, дітей та осіб з інвалідністю в наявності	Високий Середній Незначний					Підпункт 2 пункту 3 розділу II Правил
5	Встановлені по всій території через кожні 50 - 100 м на відстані не більше ніж 10 м від води стенди (стійки) з рятувальними засобами (рятувальні пляжні круги з 15- метровим плавучим лінем, кінці Александрова) на яких нанесено назву об'єкта (пляжу) і напис "КИДАЙ	Високий Середній Незначний					Підпункт 3 пункту 3 розділу II Правил

	ПОТОПАЮЧОМУ" в наявності						
6	Розташовані на відстані не більше ніж 10 м від води спостережні вишки з рятувальними засобами (рятувальний пляжний круг з 15-метровим плавучим лінем, кінець Александрова, бінокль, мегафон) у наявності	Високий Середній Незначний					Підпункт 4 пункту 3 розділу II Правил
7	Інформаційні стенди з матеріалами щодо запобігання нещасним випадкам на воді, плакатами "УЧИСЬ ПЛАВАТИ", "СПОСОБИ РЯТУВАННЯ", порадами відпочивальникам щодо правил поведження на воді, прийому сонячних ванн, прийомів саморятування та надання домедичної допомоги потерпілим, а також номерами телефонів підрозділів	Високий Середній Незначний					Підпункт 5 пункту 3 розділу II Правил

	екстреної медичної допомоги населенню, правоохоронних органів, територіальних органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в наявності						
8	Додаткові застережні та заборонні написи на руслових гідротехнічних спорудах, басейнах, аванкамерах, бетонному кріпленні каналів щодо небезпеки та заборони купання в необладнаних для купання місцях в наявності	Високий Середній Незначний					Підпункт 6 пункту 3 розділу II Правил
9	Договір з атестованою аварійно-рятувальною службою на аварійно-рятувальне	Високий Середній Незначний					Пункт 4 розділу II Правил

	обслуговування у наявності						
10	Інструкції з визначенням обов'язків для персоналу рятувального поста в наявності	Високий Середній Незначний					Підпункт 8 пункту 9 розділу II Правил
11	Постійне чергування рятувальників, забезпечених рятувальними та медичними засобами організовано	Високий Середній Незначний					Пункт 4 розділу II Правил
12	Вимоги щодо обмеження, припинення або заборони використання водних об'єктів для купання, масового відпочинку людей, плавання на маломірних/малих суднах, заняття відповідними видами спорту та туризму або інших рекреаційних цілей дотримано	Високий Середній Незначний					Пункт 5 розділу II Правил
13	Паспорт підводної частини акваторії пляжу (водного об'єкта) в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 7 розділу II Правил
14	Акт водолазного	Високий					Пункт 7

	обстеження дна акваторії пляжу (водного об'єкта) в наявності	Середній Незначний					розділу II Правил
15	Карта виміру глибин дна акваторії пляжу (водного об'єкта) в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 7 розділу II Правил
16	Акт про усунення небезпечних для купання предметів з дна акваторії пляжу (водного об'єкта) в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 7 розділу II Правил
17	Обладнані рятувальні пости для постійного чергування рятувальників в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 1 розд III Правил
18	Категорія створеного рятувального посту відповідає визначеній довжині берегової смуги пляжу	Високий Середній Незначний					Пункт 2 розділу III Правил
19	Рятувальні пости рятувальниками відповідно до категорії рятувального посту забезпечені	Високий Середній Незначний					Пункт 3 розділу III Правил
20	Перша та друга категорія рятувальних	Високий Середній Незначний					Пункт 3 розділу III Правил

	постів лікарем або фельдшером за напрямом підготовки "Медицина", спеціалізацією "Медицина невідкладних станів" забезпечені						
21	Документ державного зразка про закінчення навчального закладу за відповідною професією в матроса-рятувальника в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 4 розділу III Правил
22	Кваліфікація матроса-рятувальника (один раз на три роки) підтверджена	Високий Середній Незначний					Пункт 4 розділу III Правил
23	У матроса-рятувальника, плавця-рятувальника, які використовують рятувальний моторний човен або рятувальний водний мотоцикл, відповідний чинний документ, який надає право на управління	Високий Середній Незначний					Пункт 7 розділу III Правил

	таким судном, в наявності						
24	У матроса-рятувальника, плавця-рятувальника посвідчення державного зразка про проходження спеціальної підготовки за програмою домедичної підготовки "Медицина невідкладних станів" у наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 8 розділу III Правил
25	Жетон, книжка та посвідчення рятувальника в матроса-рятувальника, плавця-рятувальника в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 26 ПКІ N 828
26	Формений одяг матросів-рятувальників та плавців-рятувальників відповідає вимогам охорони життя людей на водних об'єктах	Високий Середній Незначний					Пункт 9 розділу III Правил
27	Рятувальний пост обладнанням відповідно до категорії посту забезпечений	Високий Середній Незначний					Пункт 10 розділу III Правил

28	Рятувальний пост відповідною документацією забезпечений	Високий Середній Незначний					Пункт 13 розділу III Правил
29	Вахтовий журнал у наявності, відповідає та ведеться відповідно до вимог охорони життя людей на водних об'єктах	Високий Середній Незначний					Пункт 14 розділу III Правил
30	Наказ керівника оздоровчого закладу щодо призначення особи, відповідальної за купання та дотримання правил безпеки дітей на воді, у наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 2 розділу VI Правил
31	Спеціально відведене і обладнане місце для купання дітей, які відпочивають в оздоровчих закладах поблизу водного об'єкта, у наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 3 розділу VI Правил
32	Місця для купання дітей у природних водоймищах відповідають вимогам охорони життя людей на водних об'єктах	Високий Середній Незначний					Пункт 4 розділу VI Правил

33	Медичний працівник з набором медичних препаратів для надання першої невідкладної медичної допомоги під час купання дітей присутній	Високий Середній Незначний					Пункт 8 розділу VI Правил
34	Спеціально встановлене місце для купання дітей, які не вміють плавати, у наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 14 розділу VI Правил
35	Навчальний пункт, який огорожується на суші й на воді сіткою, штахетником та забезпечується плавальними дошками, підтримувальними поясами, мегафоном для навчання дітей плаванню на кожному дитячому пляжі, у наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 15 розділу VI Правил
36	Плавальні басейни обов'язковими рятувальними засобами та оснащенням з урахуванням їх площі забезпечені	Високий Середній Незначний					Пункт 2 розділу VII Правил

37	Біля кожного плавального басейну інформаційний щит з матеріалами про запобігання нещасним випадкам на воді встановлено	Високий Середній Незначний					Пункт 3 розділу VII Правил
38	Місце розміщення прокатних пунктів та водних атракціонів місцевими органами влади, за межами зон відпочинку на пляжах та прилеглих до них ділянок акваторії, що відведені для купання (відпочинку) людей, визначено	Високий Середній Незначний					Пункт 4 розділу VII Правил
39	Чергування матросів-рятувальників в аквапарках біля кожного басейну водних атракціонів організовано	Високий Середній Незначний					Пункт 6 розділу VII Правил
40	Матроси-рятувальники в аквапарках відповідним устаткуванням забезпечені	Високий Середній Незначний					Пункт 6 розділу VII Правил
41	В аквапарку укомплектований	Високий Середній Незначний					Пункт 6 розділу VII Правил

	медичний пункт в наявності						
42	Чергування двох матросів-рятувальників (плавців-рятувальників) у дельфінаріях біля басейну під час проведення вистави, у кожного з яких має бути рятувальний мішок та рятувальний жилет, організовано	Високий Середній Незначний					Пункт 7 розділу VII Правил
43	Поблизу басейну дельфінарію рятувальна жердина, рятувальні ноші, апарат штучної вентиляції легенів (мішок Амбу), аптечка в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 7 розділу VII Правил
44	Радіофікація в аквапарках або дельфінарії в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 7 розділу VII Правил
45	Приписка до відповідних баз самохідних і несамохідних маломірних/малих суден, що належать підприємствам, установам та	Високий Середній Незначний					Пункт 1 розд VIII Правил

	організаціям незалежно від форм власності, а також громадянам України, в наявності						
46	На човновій станції (базі), пункті (базі) прокату і базі- стоянці маломірних/малих суден постійний рятувальний пост для здійснення контролю за охороною життя людей на водних об'єктах та надання допомоги потерпілим на воді влаштовано	Високий Середній Незначний					Пункт 2 розділу VIII Правил
47	На човнових станціях (базах), пунктах (базах) прокату і базах- стоянках маломірних суден на видимих місцях стенди з матеріалами щодо заходів безпеки під час користування маломірними/ малими суднами та заходів безпеки під час масового відпочинку людей на воді, обстежені схеми руху маломірних/малих	Високий Середній Незначний					Пункт 3 розділу VIII Правил

	суден, переліки телефонних номерів спеціалізованих служб цивільного захисту в наявності						
48	Місця базування суден флоту рибної промисловості відповідним чином розташовані	Високий Середній Незначний					Пункт 5 розділу VIII Правил
49	Реєстрація та технічний огляд самохідних і несамохідних маломірних/малих суден в наявності	Високий Середній Незначний					Пункт 6 розділу VIII Правил
50	Маломірні/малі судна під час експлуатації оснащені обладнанням та спорядженням згідно з правилами класифікаційного товариства, що здійснює технічний нагляд за цими суднами	Високий Середній Незначний					Пункт 7 розділу VIII Правил
51	Вимоги щодо облаштування прокатного пункту	X	X	X	X	X	X
51.1	Прокатний пункт розташований на ділянці акваторії	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 13

	для підходу маломірних/малих суден до берега, ширина якої не менше 25 м або місця підходу маломірних/малих суден до берега позначені з обох сторін буйковими огородженнями у глиб водного об'єкта на відстань не менше 50 м, що закінчуються буями-віхами. У разі використання моторних маломірних/малих суден місця підходу позначені буями оранжевого або червоного кольору об'ємом не менше 150 л						розділу VIII Правил
51.2	Прокатний пункт обладнаний праворуч та ліворуч від місця підходу маломірних/малих суден до берега технічної зони завширшки не менше 5 м, позначеної буйковими огородженнями у глиб водного об'єкта на відстань не менше 50 м, зі встановленими на суші	Високий Середній Незначний					Підпункт 2 пункту 13 розділу VIII Правил

	інформаційними щитами "ТЕХНІЧНА ЗОНА. КУПАННЯ ЗАБОРОНЕНО!"						
51.3	Стенд з інформацією про прокатний пункт, особу, відповідальну за діяльність прокатного пункту та дотримання правил випуску суден, правилами користування маломірними/ малими суднами, інструкцією з техніки безпеки, інформацією щодо запобігання нещасним випадкам та надання допомоги потопаючому, інструкцією про порядок передання інформації про надзвичайні ситуації та аварійні випадки з маломірними/ малими суднами в наявності	Високий Середній Незначний					Підпункт 3 пункту 13 розділу VIII Правил
51.4	Журнал інструктажів з техніки безпеки під час користування маломірними/	Високий Середній Незначний					Підпункт 3 пункту 13 розділу VIII Правил

	малими суднами на прокатному пункті в наявності						
51.5	На прокатному пункті рятувальний пост, укомплектований рятувальними засобами в наявності	Високий Середній Незначний					Підпункт 3 пункту 13 розділу VIII Правил
51.6	Телефонний або мобільного зв'язок в наявності	Високий Середній Незначний					Підпункт 3 пункту 13 розділу VIII Правил

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою в добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання, у володінні (користуванні) яких перебувають місця масового відпочинку людей на водних об'єктах

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1.	Порядок атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників затверджений постановою Кабінету Міністрів України (ПКМУ N 828)	13 листопада 2013 року N 828	-

2.	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України затверджені наказом МВС (Правила)	10 квітня 2017 року N 301	04 травня 2017 року за N 566/30434
----	--	---------------------------	------------------------------------

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

_____	_____	_____
(найменування посади)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

_____	_____	_____
(найменування посади)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

_____	_____	_____
(найменування посади)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

Додаток N 7
до Акта
від _____ N ____

ПЕРЕЛІК

питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до метрополітенів

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства	Відповіді на питання			Н обг
				так	ні	не розглядалося	

			(від 1 до 4 балів)**				
1	Пожежна безпека шляхом проведення організаційних, технічних та інших заходів спрямованих на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для швидкої евакуації людей, рухомого складу, матеріальних цінностей, швидкого виклику пожежно-рятувальних підрозділів й інших аварійно-рятувальних формувань та успішного гасіння пожеж забезпечується	Високий					Пункт розмет
2	Керівники метрополітенів, відповідних служб та структурних підрозділів обов'язки посадових осіб (у тому числі заступників керівників) щодо забезпечення пожежної безпеки визначили, призначили відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, ділянок тощо, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання і експлуатацію протипожежної техніки	Високий					Пункт розмет
3	Керівники метрополітенів,	Високий					Пункт

	їх служб та структурних підрозділів обов'язки щодо пожежної безпеки виконують						роз мет
4	Посадові особи призначені відповідальними за забезпечення пожежної безпеки будинків, споруд, станцій, діляниць, цехів, приміщень метрополітенів обов'язки щодо пожежної безпеки виконують	Високий					Пун роз мет
5	Обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованих приміщень чи майна, розміщення в метрополітені торговельних місць суб'єктів підприємницької діяльності у відповідних договорах визначені Продукція протипожежного призначення, що впроваджується в експлуатацію на об'єктах інфраструктури та рухомому складі метрополітену, а також продукція, у стандартах на яку містяться вимоги щодо пожежної безпеки, має сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання відповідності	Високий					Пун роз мет
6	Інструкції щодо заходів пожежної безпеки для вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень розроблені	Високий					Пун роз мет

7	Оперативний план пожежогасіння, інструкція про порядок дій працівників метрополітену на випадок пожежі, бланки допусків на проведення гасіння пожежі на енергетичному об'єкті, схема евакуації пасажирів та інші документи в наявності Оперативні плани пожежогасіння із залученням усіх підрозділів, що залучаються до гасіння пожежі та визначені такими планами відпрацьовано	Високий					Пун роз мет
8	З працівниками метрополітенів, а також з особами, яких приймають на роботу, інструктажі та навчання з питань пожежної безпеки проведено	Високий					Пун 1.13 ППІ мет
9	З метою попередження пожежі й організації її гасіння добровільну пожежну дружину (команду) створено	Високий					Пун роз мет
10	Безпека людей у метрополітені в разі пожежі забезпечується	Високий					Пун роз мет
11	Новобудови метрополітенів до початку експлуатації первинними засобами пожежогасіння забезпечені	Високий					Пун роз мет
12	На території, виробничих площах, у будинках та спорудах метрополітену	Високий					Пун роз мет

	спеціальні місця для паління визначено та витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення диму обладнано						
13	Технологічні посудини для зберігання легкозаймистих та горючих рідин, розташовані на території та в спорудах метрополітену, від іскроутворення та електричної корозії захищені	Високий					Пун роз мет
14	Експлуатаційний контроль пристроїв блискавкозахисту здійснюється	Високий					Пун роз мет
15	Транспорт для перевезення мастильних матеріалів у тунелях іскрогасником на вихлопній трубі обладнаний, транспорт первинними засобами пожежогасіння забезпечений, моторний відсік моторейкового транспорту локальними системами пожежогасіння обладнаний	Високий					Пун роз мет
16	Мастильні матеріали, інші ЛЗР та ГР утримуються в металевих ящиках з кришками, які щільно закриваються, та в герметично закритій металевій тарі, яка має маркування та попереджувальні написи	Високий					Пун роз мет
17	Біля входів у вестибюлі	Високий					Пун

	станцій мають урни з негорючих матеріалів для збирання сміття встановлені та своєчасно очищуються (не рідше одного разу за зміну)						роз мет
18	Сушильні шафи для сушіння спецодягу та прибирального інвентарю нагрівальними елементами закритого типу з температурою нагрівання поверхні не більше 85 ° С і відповідним електрозахистом від струмів короткого замикання та тепловим захистом від перегрівання обладнання.	Високий					Пун роз мет
19	Вимоги пожежної безпеки під час проведення зварювальних та інших вогневих робіт дотримуються	Високий					Пун роз мет
20	У метрополітені не допускається: користування відкритим вогнем, розкладання багаття, спалювання промислових відходів та сміття; паління у невстановлених місцях; захащення виходів, сходів, проходів, коридорів, шляхів евакуації людей, підступів до пожежних щитів, пожежних кран-комплектів та вогнегасників; зберігання на горищах,	Високий					Пун роз мет

вестибюлях, коридорах, на сходах та під ними будь-яких горючих матеріалів та речей, улаштування у вказаних місцях майстерень, складів, комор, службових приміщень тощо;

відігрівання замерзлих водопровідних, каналізаційних та інших трубопроводів відкритим вогнем;

прокладання транзитних електрокабелів, повітро- та газопроводів в приміщеннях складів горючих матеріалів, ЛЗР та ГР;

установлення на вікнах приміщень, у яких перебувають люди, металевих ґрат;

залишення без нагляду ввімкнених електроприладів;

застосовування для облицювання стін, колон, платформ, похилих тунелів, ескалаторів, перегородок та стель на шляхах евакуації людей, для опорядження приміщень та вестибюлів станцій горючих матеріалів, матеріалів, які при нагріванні (горінні) виділяють токсичні речовини, а також матеріалів з невизначеними показниками пожежної небезпеки;

зберігання в підземних спорудах та приміщеннях ЛЗР та ГР, балонів з газами,

лугів, кислот та вибухових речовин;
складування на дахах кабін чергового біля ескалатора, у підземних приміщеннях станцій горючих матеріалів, інвентаря та обладнання; обладнання комор, гардеробів та побутових приміщень підземних споруд м'якими меблями, горючими шафами;
розміщення об'єктів комерційного, торговельного та соціально-побутового призначення на платформах та балконах станцій і в переходах пересадочних вузлів, у підземних і надземних вестибюлях, а на поверхні землі в межах півкола радіусом 20 м від площини дверей у напрямку евакуації з центром у середині дверної групи;
застосовування для промивання, протирання та знежирювання різних деталей і конструкцій ЛЗР та ГР;
застосовання лакофарбових матеріалів, емалей, розчинників, мийних та знежирювальних рідин, реактивів, показники пожежної небезпеки та особливості гасіння яких невідомі;
прокладання транзитних газопроводів у підземних спорудах метрополітену; проведення фарбування стін в підземних спорудах

	метрополітену фарбами, виготовленими на горючій основі; пошкодження цілісності протипожежних дверей шляхом свердлення у них отворів і зняття з дверей пристроїв для самозачинення та димозахисних ущільників; фіксування протипожежних дверей у відкритому положенні						
21	Територія навколо наземних станцій та ліній метро, територія підприємств, баз, складів, вентиляційних шахт, вентиляційних кіосків, будинки, споруди, приміщення і рухомий склад метрополітену в чистоті утримуються та від горючих відходів, нашарувань та сміття систематично звільняються	Високий					Путр роз в мет
22	До всіх будівель і споруд метрополітену для проїзду пожежно-рятувальної та іншої спеціальної техніки вільний доступ забезпечений. Протипожежні розриви між будинками, спорудами, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування тощо вимогам будівельних норм відповідають.	Високий					Путр роз в мет
23	На території та в приміщеннях	Високий					Путр роз

	метрополітену плакати та інша наочну агітацію щодо вимог правил пожежної безпеки на видних місцях вивішені						В мет
24	Територія, будинки, споруди, станції, приміщення та евакуаційні шляхи і виходи метрополітену знаками безпеки відповідно до вимог ДСТУ ISO 6309:2007, ГОСТ 12.4.026-76 "Цвета сигнальные и знаки безопасности" забезпечені Світлові покажчики "Вихід", світильники евакуаційного освітлення справні	Високий					Пун роз в мет
25	Люки кабельних колекторів станції зачинені, конструкції їх замків, відкривання колектора зсередини вручну забезпечують. Ключі від замків люків кабельних колекторів в чергового станції на аварійній дошці зберігаються	Високий					Пун роз в мет
26	Біля входу до кабельного підвалу суміщеної тяговознижувальної підстанції, машинного залу ескалаторів, інших об'єктів, план розміщення вказаних об'єктів вивішений	Високий					Пун роз в мет
27	Двері евакуаційних виходів ззовні за допомогою ключа, а зсередини - вручну вільно відкриваються Пристрої для	Високий					Пун роз в мет

	самозачинення дверей сходових кліток, коридорів, холів, тамбурів тощо в наявності та фіксують двері у зачиненому положенні.						
28	Двері та люки, які ведуть на горища та покрівлю будівель зачиненими на замок утримуються Ключі від замків в місцях, де їх можна отримати протягом усієї доби зберігаються	Високий					Пун роз в мет
29	Дерев'яні конструкції горищ засобами вогнезахисту щорічно обробляються та зі складанням відповідного акту перевіряються	Високий					Пун роз в мет
30	Водонагрівачів та інших пристроїв для підігрівання води в приміщеннях, де розташовані електрощитові та інші подібні електроустановки не встановлено	Високий					Пун роз в мет
31	Кабельні канали в приміщеннях блок-постів, релейних, кросових тощо негорючими щитами закриті, від горючого сміття та пилу систематично очищаються	Високий					Пун роз в мет
32	Двері всіх приміщень станцій та об'єктів відповідну нумерацію і напис з назвою приміщення згідно з призначенням мають та	Високий					Пун роз в мет

	зачиняються на замок Запасні ключі від приміщень відповідно до нумерації приміщень замарковані та в опломбованому стані на спеціальній дошці зберігаються						
33	У приміщеннях (кабінах) чергового по станції на видному місці вивішено: таблиць оперативного розрахунку ДПД (ДПК); табличка з прізвищем відповідального за пожежну безпеку; номер телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів й інших аварійно-рятувальних формувань; інструкція з питань пожежної безпеки та експлуатації систем протипожежного захисту; інструкція з експлуатації та обслуговування приймально-контрольних приладів систем СПЗ, перелік приміщень, які захищаються системами СПЗ. Оперативний план пожежогасіння, плани та інструкції з евакуації пасажирів, а також плани та інструкції щодо режимів роботи тунельної вентиляції у разі задимлення або пожежі, схеми керування електроприводами засувки водогінних мереж, інша	Високий					Пут- роз- в- мет

	документація з питань пожежної безпеки в окремії теці зберігаються						
34	Під час проведення ремонтних робіт у метрополітені застосовуються риштування, виготовлені з негорючих матеріалів, дерев'яні настили та підмости, вогнезахисними сумішами просочені	Високий					Пун роз в мет
35	Противопожежні двері відповідно до вимог пожежної безпеки утримуються	Високий					Пун роз в мет
36	Вимоги пожежної безпеки у тунелях та колійному господарстві виконуються	Високий					Роз мет
37	Вимоги пожежної безпеки у машинних залах, ескалаторах, травіляторах, ліфтах та підйомниках виконуються	Високий					Роз мет
38	Вимоги пожежної безпеки в тягових, знижувальних та суміщених тяговознижувальних підстанціях виконуються	Високий					Роз мет
39	Електромережі та інше електротехнічне обладнання вимогам ПУЕ, НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01) та іншим нормативно-правовим актам відповідають	Високий					Пун роз в мет
40	Вибір проводів та кабелів	Високий					Пун

	згідно з ДСТУ 4809:2007 "Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробовування" здійснюється						роз в мет
41	Для оперативного знеструмлення електрообладнання та електрокабелів на об'єктах метрополітену на випадок пожежі схеми та інструкції, які встановлюють порядок відключення всіх електроспоживачів та кабелів у зоні пожежі та на підступах до неї розроблені, порядок оформлення та вручення допуску на проведення гасіння пожежі на енергетичному об'єкті визначено Схеми та інструкції в установленому порядку всім черговим персоналом об'єктів метрополітену вивчено і практично відпрацьовано	Високий					Пун роз в мет
42	Електрошафи, розміщені в коридорах, у вестибюлях, холах, на шляхах евакуації знаходяться замкненими. Електрощити, групові електрощитки схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарату захисту (плавкої вставки) оснащені	Високий					Пун роз в мет
43	Електричні опалювальні	Високий					Пун

	прилади у вибухопожежонебезпечних приміщеннях не застосовуються Електронагрівальні прилади у пожежонебезпечних зонах складських (крім спеціально призначених і обладнаних) приміщень не застосовуються						роз в мет
44	Електронагрівальні прилади, передбачені умовами виробництва, від контакту з горючими матеріалами захищені та на негорючій поверхні (підставках) встановлені	Високий					Пун роз в мет
45	Замір опору ізоляції електричних мереж та електроустановок в будинках, спорудах та приміщеннях метрополітену, у зовнішніх установках. у повному обсязі проведено	Високий					Пун роз в мет
46	У кабельних колекторах засоби для запобігання поширенню вогню системи протипожежного захисту в справному стані. утримуються	Високий					Пун роз в мет
47	Аварійне освітлення, світильники відповідні позначки мають та постійно в робочому стані перебувають	Високий					Пун роз в мет
48	Під час монтажу й експлуатації електромереж та електроустановок	Високий					Пун роз

	протипожежні вимоги дотримуються						В мет
49	Вимоги пожежної безпеки до інженерно-технічних пристроїв виконуються	Високий					Роз в мет
50	Вимоги пожежної безпеки в електро- та мотодепо виконуються	Високий					Роз мет
51	Вимоги пожежної безпеки до електрорухомого складу метрополітену виконуються	Високий					Роз мет
52	Вимоги пожежної безпеки до засобів зв'язку та протипожежного захисту виконуються	Високий					Роз мет

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою в добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до метрополітенів

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1.	Правила пожежної безпеки в	20 червня 2012	09 липня 2012

1	Керівники, особи відповідальні за пожежну безпеку обов'язки щодо забезпечення пожежної безпеки виконують	Високий					Пункт 1.1, пункт розділу АЕС; пункт 4. розділу пункти ППБ в Е
2	Наказом або загальнооб'єктовою інструкцією протипожежний режим встановлено	Високий					Пункт 6 розділу АЕС; пункт 5. V ППБ в
3	Для досягнення необхідного рівня пожежної безпеки концепція глибокоєшелонованого захисту реалізується та застосовується	Високий					Пункти 5.5 розд ППБ АЕ
4	Основна документація з пожежної безпеки розроблена	Високий					Пункти розділу 7.1 розді ППБ в Е пункт 6. розділу АЕС
5	Спеціальні протипожежні навчання з питань пожежної безпеки пройдено	Високий					Пункт 6 розділу ЕГ; пункт 6. розділу АЕС
6	Протипожежні тренування персоналу відповідно до графіків проведено	Високий					Пункти розділу ЕГ; пункт 6.23 роз ППБ АЕ

7	Оперативний план пожежогасіння, оперативні картки пожежогасіння розроблено та відпрацьовано	Високий					Пункт 6 VI ППБ і пункт 6. розділу АЕС
8	До всіх будівель, споруд, засобів протипожежного захисту вільний доступ забезпечений	Високий					Пункти 8.1.5 роз ППБ в Е пункти ' розділу АЕС
9	Загальні вимоги щодо пожежної безпеки до утримання будівель, приміщень і споруд виконуються	Високий					Підпункт пункту ' розділу АЕС; пун розділу в ЕГ; розділ I' 5.1 розді 34.03.30
10	Вимоги пожежної безпеки до утримання реакторного відділення виконуються	Високий					Підпункт пункту ' розділу АЕС
11	Вимоги пожежної безпеки до утримання дизельних електростанцій виконуються	Високий					Підпункт пункту ' розділу АЕС; пункт 13 розділу в ЕГ
12	Вимоги пожежної безпеки до утримання кабельних споруд виконуються	Високий					Підпункт пункту ' розділу АЕС; пункт 14 розділу в ЕГ;

							розділ X EE 40.1- 88:2013; III-VI CO 40.1.03.3 пункти 5.27 CO 677681-3
13	Вимоги пожежної безпеки до утримання розподільчих пристроїв і підстанцій виконуються	Високий					Підпункт пункту 7 розділу АЕС; пункт 14 розділу в ЕГ; розділ X EE 40.1-88:2013; розділи ГКД 343.000 2002
14	Вимоги до утримання приміщень з електролізними установками виконуються	Високий					Підпункт пункту 7 розділу АЕС
15	Вимоги до утримання приміщень з акумуляторними установками виконуються	Високий					Підпункт пункту 7 розділу АЕС; пункт 14 розділу в ЕГ; розділ X EE 40.1-88:2013; розділи ГКД 343.000 2002
16	Вимоги до утримання приміщень з технічними засобами	Високий					Підпункт пункту 7 розділу АЕС

	автоматичних систем управління технологічними процесами виконуються						АЕС; пункт 12 розділу в ЕГ; пункт 5. 34.03.30
17	Вимоги до утримання лабораторій, майстерень, офісних приміщень виконуються	Високий					Підпункт пункту 7 розділу АЕС; пункт 8.3 розділу ППБ в Е
18	Вимоги до утримання мастилодизельного господарства виконуються	Високий					Підпункт пункту 7 розділу АЕС; розділ 8 ЕГ
19	Вимоги до утримання евакуаційних шляхів і виходів виконуються	Високий					Пункт 7. VII ППБ пункт 8. VIII ППБ
20	Вимоги до електроустановок виконуються	Високий					Пункт 8 VIII ППБ пункт 9. IX ППБ і розділи СОУ-Н Е 2167768 пункт 5. 34.03.30
21	Вимоги до систем опалення виконуються	Високий					Пункт 8 розділу АЕС; пункт 9. розділу ЕГ
22	Вимоги до систем	Високий					Пункт 8

	вентиляції і кондиціонування виконуються						розділу АЕС; пункт 9. IX ППБ і пункт 5. 34.03.30
23	Вимоги до каналізації виконуються	Високий					Пункт 8 розділу АЕС; пункт 9. розділу ЕГ
24	Вимоги до теплових мереж виконуються	Високий					Пункт 8 розділу АЕС; пункт 9. IX ППБ і
25	Вимоги до ліфтів і підйомників виконуються	Високий					Пункт 8 розділу АЕС; пункт 9. IX ППБ і
26	Загальні вимоги до енергетичних установок та технологічного устаткування виконуються	Високий					Пункт 9 IX ППБ ,
27	Вимоги до систем з вмістом водню виконуються	Високий					Пункт 9 розділу АЕС; пункт 13.3 розділу АЕС в Е VII СОУ 2167768
28	Вимоги до кисневих установок виконуються	Високий					Пункт 9 розділу АЕС

29	Вимоги до системи змащування і регулювання турбогенераторів виконуються	Високий					Пункт 9 розділу АЕС; пункти розділу в ЕГ; пун ГНД 34.0 2004; рс СОУ 40. 2167768
30	Вимоги пожежної безпеки до трансформаторів, авто-трансформаторів, компенсувальних реакторів, трансформаторів власних потреб виконуються	Високий					Пункт 9 розділу АЕС; пункт 13 розділу в ЕГ; розділ 8 ЕЕ 40.1- 88:2013; розділи ГКД 343.000 2002
31	Вимоги до гідразинних установок виконуються	Високий					Пункт 9 розділу АЕС
32	Вимоги пожежної безпеки до автозаправних станцій виконуються	Високий					Пункт 10 розділу ЕГ
33	Вимоги до систем пожежної сигналізації та пожежогасіння виконуються	Високий					Пункт 10 розділу АЕС; під 12.1.29 пун розділу пункт 16 розділу додаток ЕГ; розд - VIII СО

							2167768 пункт 6. VII ГНД 34.03.30
34	Вимоги до систем протидимного захисту виконуються	Високий					Пункт 10 розділу АЕС; пункт 5. 34.03.30 підпункт пункту 8 розділу пункт 9. IX ППБ і
35	Вимоги до систем зв'язку, оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі виконуються	Високий					Пункт 10 розділу АЕС; пункт 6. 34.03.30
36	Вимоги до зовнішнього протипожежного водопостачання виконуються	Високий					Підпункт пункту 1 розділу АЕС; пункт розділ 8 ЕГ; розд СОУ-Н І 40.1.03.3 пункт 5. 34.03.30
37	Вимоги до внутрішнього протипожежного водопостачання виконуються	Високий					Підпункт пункту 1 розділу АЕС; пункт розділу ППБ в Е розділи СОУ-Н І 40.1.03.3 пункт 5. 34.03.30

38	Вимоги до насосних станцій протипожежного водопостачання виконуються	Високий					Підпункт пункту 1 розділу АЕС; ро: VII СОУ-40.1.03.3 пункт 5. 34.03.30
39	Вимоги до пожежної техніки, первинних засобів пожежогасіння та засобів протипожежного захисту виконуються	Високий					Пункт 10 розділу АЕС; пункт розділу в ЕГ
40	Загальні вимоги пожежної безпеки до проведення реконструкції, нового будівництва, розширення, технічного переоснащення, реставрації, капітального ремонту та проектування виконуються	Високий					Пункт 11 розділу АЕС; пункт 15 розділу в ЕГ
41	Вимоги пожежної безпеки до котельних установок виконуються	Високий					Пункт 11 розділу ЕГ
42	Вимоги до матеріальних складів та баз загального призначення виконуються	Високий					Пункт 12 розділу АЕС; пункт 12 розділу в ЕГ
43	Вимоги до складів легкозаймистими рідинами (ЛЗР), горючими рідинами	Високий					Пункт 12 розділу АЕС; пункти

	(ГР), паливно-мастильними матеріалами (ПММ) виконуються						розділу ЕГ; розд ГКД 343.000 2002
44	Вимоги до складів балонів з газами виконуються	Високий					Пункт 12 розділу АЕС; пункт 12 розділу в ЕГ
45	Вимоги до складів хімічних речовин виконуються	Високий					Пункт 12 розділу АЕС; пункт 12 розділу в ЕГ
46	Вимоги пожежної безпеки до складів лісопиломатеріалів виконуються	Високий					Пункт 12 розділу в ЕГ
47	Вимоги до архівосховищ дотримуються	Високий					Пункт 12 розділу АЕС; пункт 12 розділу в ЕГ
48	Вимоги до складів та систем зберігання і поводження з ядерним паливом виконуються	Високий					Пункт 12 розділу АЕС; пункт 5. 34.03.30
49	Вимоги до складів та систем зберігання і поводження з відпрацьованим ядерним паливом і	Високий					Пункт 12 розділу АЕС; пункт 5. 34.03.30

	радіоактивними відходами виконуються						
50	Вимоги пожежної безпеки до котельних установок виконуються	Високий					Пункт 11 розділу ЕГ
51	Вимоги до матеріальних складів та баз загального призначення виконуються	Високий					Пункт 12 розділу АЕС; пункт 12 розділу в ЕГ
52	Вимоги під час будівельно-монтажних робіт виконуються	Високий					Пункт 11 розділу АЕС; пункт 15 розділу в ЕГ
53	Загальні вимоги під час вогневих робіт виконуються	Високий					Пункти розділу АЕС; пун - 15.8 ро. ППБ в Е
54	Вимоги під час газозварювальних (газорізальних) робіт виконуються	Високий					Підпункт пункту 1 розділу АЕС; пункт 15 розділу в ЕГ
55	Вимоги під час електрозварювальних робіт виконуються	Високий					Підпункт пункту 1 розділу АЕС; пун розділу в ЕГ
56	Вимоги під час паяльних робіт із	Високий					Підпункт пункту 1

	застосуванням відкритого вогню виконуються						розділу АЕС; пун розділу в ЕГ
57	Вимоги під час розігрівання (варіння) бітумів і смол виконуються	Високий					Підпункт пункту 1 розділу АЕС; пун розділу в ЕГ
58	Вимоги під час фарбувальних робіт виконуються	Високий					Підпункт пункту 1 розділу АЕС; пун розділу в ЕГ
59	Вимоги під час проведення робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами і матеріалами виконуються	Високий					Пункт 11 розділу АЕС; пункт 15 розділу в ЕГ
60	Вимоги пожежної безпеки до зливних естакад і причалів дотримуються	Високий					Пункт 10 розділу ЕГ
61	Вимоги пожежної безпеки у приміщеннях для підготовки і перекачки нафтопродуктів дотримуються	Високий					Пункт 10 розділу ЕГ
62	Вимоги пожежної безпеки до зберігання ЛЗР та ГР у тарі дотримуються	Високий					Пункт 10 розділу ЕГ

63	Вимоги пожежної безпеки до газового господарства дотримуються	Високий					Пункт 10 розділу ЕГ
64	Вимоги пожежної безпеки до складів твердого палива дотримуються	Високий					Пункт 10 розділу ЕГ; СОУ. 03.313:20
65	Вимоги пожежної безпеки до паливоподачі твердого палива дотримуються	Високий					Пункт 10 розділу ЕГ; СОУ. 03.313:20
66	Вимоги пожежної безпеки до установок для підготовки й спалювання твердого палива в пиловидному стані дотримуються	Високий					Пункт 11 розділу ЕГ; СОУ. 03.313:20
67	Вимоги пожежної безпеки до транспортних підприємств, автогаражів дотримуються	Високий					Пункт 12 розділу в ЕГ
68	Вимоги пожежної безпеки до лазень сухого жару (саун) дотримуються	Високий					Пункт 12 розділу в ЕГ
69	Вимоги пожежної безпеки до паротурбінних установок дотримуються	Високий					Пункт 13 розділу в ЕГ
70	Вимоги пожежної безпеки до генераторів і синхронних	Високий					Пункт 13 розділу в ЕГ

компенсаторів
дотримуються

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою в добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових та нормативних актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання енергетичної галузі

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	Протипожежний захист складів легкозаймистих і горючих рідин на підприємствах паливо-енергетичного комплексу. Інструкція із проектування, будівництва і експлуатації (ГКД 343.000.003.005-2002), затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України	від 28 січня 2002 року N 40	-
2	Інструкція з протипожежного захисту розподільних пристроїв, підстанцій та трансформаторів (ГКД 343.000.003.004-2002), затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України	від 28 січня 2002 року N 40	-

3	Захист від пожежі. Протипожежні норми проектування атомних електростанцій з водоводяними енергетичними реакторами (ГНД 34.03.307-2004), затверджений наказом Міністерства палива та енергетики України	від 05 квітня 2002 року N 208	-
4	Інструкція із застосування вогнезахисних покриттів для кабелів в кабельних спорудах (СОУ-Н МПЕ 40.1.03.309:2005), затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України	від 01 квітня 2005 року N 139	-
5	Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України" (ППБ в ЕГ), затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України	від 26 липня 2005 року N 343	19 жовтня 2005 року за N 1230/11510
6	Протипожежне водопостачання і визначення витрат води на пожежогасіння енергетичних підприємств. Інструкція з проектування, будівництва і експлуатації (СОУ-Н МПЕ 40.1.03.311:2005), затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України	від 17 жовтня 2005 року N 531	-
7	Правила пожежної безпеки при експлуатації атомних станцій" (ППБ АЕС), затверджені наказом	від 30 травня 2007 року N 256	06 вересня 2007 року за N 1039/14306

	Міністерства палива та енергетики України		
8	Інструкція з експлуатації автоматичних систем пожежної сигналізації на підприємствах Мінпаливенерго України (СОУ 40.1.03-21677681-04:2009), затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України	від 26 березня 2009 року N 171	-
9	Інструкція із зберігання та застосування первинних засобів пожежогасіння на підприємствах Мінпаливенерго України (СОУ 41.0-21677681-25:2010), затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України	від 30 березня 2010 року N 124	-
10	Інструкція з експлуатації автоматичних систем водяного пожежогасіння (СОУ 41.0-21677681-37:2010), затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України	від 08 грудня 2010 року N 521	-
11	Протипожежний захист машзалів електростанцій. Правила проектування та експлуатації протипожежного устаткування (СОУ 40.1-21677681-60:2012), затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України	від 30 грудня 2011 року N 916	-
12	Правила будови електроустановок. Пожежна безпека електроустановок. Інструкція (СОУ-Н ЕЕ 40.1-21677681-88:2013), затверджені	від 21 жовтня 2013 року N 756	-

	наказом Міністерства палива та енергетики України		
13	Норми належності первинних засобів пожежогасіння для об'єктів і транспортних засобів підприємств Міненерговугілля України (СОУ-Н МЕН 40.1-21677681-108:2015), затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України	від 20 серпня 2015 року N 547	-
14	Протипожежний захист складів, систем паливоподачі і пилеприготування твердого палива. Інструкція з проектування, будівництва та експлуатації (СОУ-Н ЕЕ 03.313:2007), затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України	від 03 лютого 2011 року N 460	-
15	Інструкція з пожежної безпеки та захисту автоматичними системами водяного пожежогасіння кабельних споруд (СОУ 41.0-21-677681-34:2010), затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України	від 05 листопада 2010 року N 460	-

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Додаток N 9

до Акта

від _____ N ____

ПЕРЕЛІК

питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до культурно-видовищних закладів

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормат обґрунту
				так	ні	не розглядалося	
1	У музеях та картинних галереях на доповнення до плану евакуації людей план евакуації експонатів та інших цінностей, а в цирках і зоопарках - план евакуації тварин опрацьовано	Високий Середній Незначний					Пункт 2.1 2 розділу ППБУ
2	Усі горючі декорації, сценічне оформлення, драпірування в залах для глядачів та експозиційних залах, фойє важкозаймисті або оброблені вогнезахисними	Високий Середній Незначний					Пункт 2.3 2 розділу ППБУ

	засобами. Дерев'яні конструкції сценічної коробки вогнезахисними засобами, що забезпечують I групу вогнезахисної ефективності, оброблені						
3	Власник щоквартальну перевірку якості вогнезахисної обробки декорацій, сценічного оформлення і щороку - дерев'яних конструкцій організував	Високий Середній Незначний					Пункт 2.3 2 розділу ППБУ
4	Миття планшета сцени водним розчином, що містить вогнезахисну речовину, здійснюється	Високий Середній Незначний					Пункт 2.3 2 розділу ППБУ
5	На планшеті сцени червона лінія, що вказує на межу опускання протипожежної завіси (за її наявності) нанесена, декорації та інші предмети оформлення сцени за цю лінію не виступають	Високий Середній Незначний					Пункт 2.4 глави 2 р VI ППБУ
6	Після закінчення спектаклю (репетиції) протипожежна завіса опускається і відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 2.4 глави 2 р VI ППБУ

7	Клапани димових люків відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 2.5 2 розділу ППБУ
8	У межах сценічної коробки культурно-видовищного закладу декорації та сценічне обладнання розташовуються та відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 2.6 2 розділу ППБУ
9	У залах для глядачів, на трибунах, балконах та в лоджіях усі крісла та стільці розміщуються та відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 2.7 2 розділу ППБУ
10	При розміщенні тимчасових крісел в актових і конференц-залах, залах зборів і нарад та в інших подібних приміщеннях, а також місць сидіння у залах, які не мають стаціонарно встановлених крісел, під час проведення заходів дотримуються вимоги пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 2.8 2 розділу ППБУ
11	Під час оформлення постановок (вистав) вільний круговий прохід завширшки не менше одного метра	Високий Середній Незначний					Пункт 2.9 2 розділу ППБУ

	навколо планшета сцени забезпечений						
12	Кількість та ширина виходів, шляхи евакуації розрахунку, виходячи з необхідного безпечного часу евакуації, відповідають.	Високий Середній Незначний					Пункт 2.1 глави 2 р VI ППБУ
13	Електрошафи, а також уся електроапаратура для регулювання напруги та струму відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 2.1 глави 2 р VI ППБУ
14	Під час використання для постановочного або ілюмінаційного освітлення лазерних установок генерувальні блоки лазерів встановлюються та відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 2.1 глави 2 р VI ППБУ
15	Софіти на рампах, світильники встановлюються та відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункти 2 - 2.16 гла розділу \ ППБУ
16	В експозиційній частині музеїв, виставок, картинних галерей та пам'яток культури маршрут руху відвідувачів відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 2.1 глави 2 р VI ППБУ

17	Проходи між вітринами та щитами в експозиційній частині музеїв, виставок, картинних галерей, пам'яток культури та у сховищах музеїв, картинних галерей, виставок відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 2.1 глави 2 р VI ППБУ
18	Проходи у приміщеннях костюмерних між вішалками та у декораційних складах відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 2.1 глави 2 р VI ППБУ
19	Показчиками з написом "Вихід" обладнані виходи відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 2.2 глави 2 р VI ППБУ
20	У разі реставрації будинків пам'яток культури відповідні протипожежні заходи розроблено	Високий Середній Незначний					Пункт 2.2 глави 2 р VI ППБУ
21	У цирках манеж відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 2.2 глави 2 р VI ППБУ
22	Приміщення для тварин відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 2.2 глави 2 р VI ППБУ
23	Покриття цирків-шапіто відповідають	Високий Середній Незначний					Пункт 2.2 глави 2 р VI ППБУ

	вимогам пожежної безпеки						
24	У місцях постійного демонстрування кінофільмів вихід з кіноапаратного комплексу відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 2.2 глави 2 р VI ППБУ
25	У кінотеатрах (у приміщеннях кіноустановок) зберігання кіноплівки відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 2.2 глави 2 р VI ППБУ
26	Відеопроєкційні пристрої та інше обладнання для демонстрації фільмів експлуатується згідно з інструкціями заводів-виготовлювачів	Високий Середній Незначний					Пункт 2.2 глави 2 р VI ППБУ
27	Зберігання піротехнічних виробів у культурно-видовищних закладах, приміщеннях та на трибунах стадіонів, в інших місцях з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення із одночасним перебуванням 50 і більше осіб допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 2.2 глави 2 р VI ППБУ

28	Улаштування антресолей в бутафорських і меблевих цехах, декораційних складах, на сценах, у кишнях сцени та в інших приміщеннях культурно-видовищних закладів допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 2.2 глави 2 р VI ППБУ
29	Зберігання горючого інвентарю, бутафорії та декорації у трюмах, на колосниках, робочих майданчиках, заекранному просторі, у підвалах, розташованих під залом для глядачів допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 2.2 глави 2 р VI ППБУ
30	Куріння на сцені та поза спеціально відведеними місцями допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 2.2 глави 2 р VI ППБУ
31	Улаштування житлових приміщень та тимчасове проживання громадян у культурно-видовищних закладах допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 2.2 глави 2 р VI ППБУ
32	Зберігання й застосовування легкозаймистих та горючих речовин, балонів з газами та інших вогнебезпечних речовин і матеріалів в	Високий Середній Незначний					Пункт 2.2 глави 2 р VI ППБУ

	будинках культурно-видовищних закладів, музеїв та картинних галерей допускається						
33	Проведення масових заходів, коли засоби та системи протипожежного захисту є несправними або вимкненими допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 2.2 глави 2 р VI ППБУ
34	Користування електронагрівальними приладами у приміщеннях, за винятком місць, що спеціально відведені та обладнані для цієї мети допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 2.2 глави 2 р VI ППБУ
35	Проведення спектаклів, концертів й інших масових заходів за відсутності на сцені пожежного поста з числа працівників пожежної охорони об'єкта або членів добровільної пожежної охорони допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 2.2 глави 2 р VI ППБУ
36	Застосування у культурно-видовищних закладах декорацій і сценічного оформлення, виготовленого з горючих синтетичних матеріалів допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 2.2 глави 2 р VI ППБУ

37	Розміщення під залами та сценами столярень, швейних майстерень, складів та інших подібних приміщень для зберігання або використання горючих матеріалів допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 2.2 глави 2 р VI ППБУ
38	Застосування піротехнічних виробів при проведенні культурно-масових заходів без письмового погодження з ДСНС або її територіальними органами допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 2.2 глави 2 р VI ППБУ
39	У всіх культурно-видовищних та дозвілєвих закладах кількість та зберігання засобів індивідуального захисту органів дихання відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 2.2 глави 2 р VI ППБУ

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення

заходу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до культурно-видовищних закладів

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	Правила пожежної безпеки в Україні затверджені наказом МВС (ППБУ)	30 грудня 2014 року N 1417	05 березня 2015 року за N 252/26697

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Додаток N 10
до Акта
від _____ N ____

**ПЕРЕЛІК
питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до промислових підприємств**

--	--	--	--	--

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			І об
				так	ні	не розглядалося	
1	Технологічне обладнання відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пу 7 ПГ
2	На всі застосовувані в технологічних процесах речовини й матеріали дані про показники їх пожежної небезпеки у наявності	Високий Середній Незначний					Пу 7 ПГ
3	Характеристики пожежної небезпеки застосовуваних або вироблюваних (отримуваних) речовин та матеріалів з обслуговувальним персоналом вивчені	Високий Середній Незначний					Пу 7 ПГ
4	Спільне застосування (якщо це не передбачено технологічним процесом), зберігання й транспортування речовин та матеріалів, які в результаті взаємодії один з одним викликають займання, вибух або утворюють горючі і токсичні гази (суміші), здійснюється	Високий Середній Незначний					Пу 7 ПГ
5	у вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних	Високий Середній Незначний					Пу 7 ПГ

	приміщеннях та на устаткуванні, що становить небезпеку вибуху або займання, знаки, які забороняють користування відкритим вогнем, а також знаки, що попереджають про обережність за наявності займистих та вибухових речовин вивішені						
6	Виробництво, де перебувають в обігу вибухопожежонебезпечні речовини і матеріали, автоматичними засобами контролю параметрів, значення яких визначають вибухопожежонебезпечність процесу, сигналізацією граничних значень і системами блокувань, які перешкоджають виникненню аварійних ситуацій оснащене	Високий Середній Незначний					Пу 7 р ПГ
7	Виконання виробничих операцій на обладнанні, установках, верстатах з несправностями, які можуть спричинити займання та пожежу, а також коли відключені контрольно-вимірювальні прилади, за якими визначаються технологічні параметри допускається	Високий Середній Незначний					Пу 7 р ПГ
8	Профілактичний огляд, планово-попереджувальний та капітальний ремонт технологічного обладнання здійснюється відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пу 7 р ПГ

9	Технологічні лінії, машини та апарати, на яких здійснюється первинна переробка волокнистих матеріалів, твердих горючих речовин у подрібненому вигляді відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пу 7 р ПГ
10	Конструкції витяжних пристроїв, апаратів, трубопроводів відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пу 7 р ПГ
11	Технологічне устаткування, апарати і трубопроводи, в яких утворюються речовини, що виділяють вибухопожежонебезпечні пари, гази та пил, герметичні	Високий Середній Незначний					Пу гл VI
12	Двері та люки пилозбиральних камер і циклонів під час їх експлуатації зачинені	Високий Середній Незначний					Пу гл VI
13	Горючі відходи, зібрані в камерах та циклонах видаляються своєчасно	Високий Середній Незначний					Пу гл VI
14	у вибухопожежонебезпечних приміщеннях інструмент виготовлений з безіскрових матеріалів або у відповідному вибухопожежобезпечному виконанні застосовується	Високий Середній Незначний					Пу гл VI
15	Покриття підлог у приміщеннях категорій А, Б, а також конструкція вікон, фрамуг, дверей, металевих майданчиків, містків і сходів у	Високий Середній Незначний					Пу гл VI

	таких приміщеннях відповідають вимогам пожежної безпеки						
16	У виробничих та складських приміщеннях, у яких застосовуються, виробляються або зберігаються речовини й матеріали, здатні утворювати вибухонебезпечні концентрації газів і парів, автоматичні газоаналізатори для контролю за станом повітряного середовища встановлені	Високий Середній Незначний					Пу гл VI
17	Подавання легкозаймистих та горючих рідин, горючих газів до робочих місць, де вони застосовуються, відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пу гл VI
18	У разі появи підтікань масла вимоги пожежної безпеки дотримуються	Високий Середній Незначний					Пу гл VI
19	У приміщеннях, де є виділення горючого пилу та стружки вимоги пожежної безпеки щодо прибирання цих приміщень дотримуються	Високий Середній Незначний					Пу гл VI
20	Миття і знежирювання устаткування, виробів, кріпильних та інших деталей здійснюється у відповідності до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пу гл VI
21	Лакофарбові матеріали подаються на робочі місця, складаються й розводяться у	Високий Середній Незначний					Пу гл VI

	відповідності до вимог пожежної безпеки						
22	Замірювання рівня легкозаймистих та горючих речовин у резервуарах (посудинах), відбирання проб та подавання таких рідин у резервуари та інші посудини відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					П у г л V I
23	Сушильні приміщення (камери, шафи) для сировини, напівфабрикатів і пофарбованих готових виробів відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					П у г л V I
24	Просочувальні ванни, а також ванни з охолоджувальними горючими речовинами після закінчення роботи кришками закриваються	Високий Середній Незначний					П у г л V I
25	Просочувальні, загартовувальні та інші ванни з горючими речовинами відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					П у г л V I
26	У приміщеннях, що використовуються для деревообробки зберігання лісоматеріалів в кількості, що перевищує змінну потребу допускається	Високий Середній Незначний					П у г л V I
27	У приміщеннях, що використовуються для деревообробки залишення після закінчення роботи неприбраними стружки,	Високий Середній Незначний					П у г л V I

	тирси, деревного пилу, мастила, оліфи, лаку, клею та інших горючих речовин і матеріалів допускається						
28	У приміщеннях, що використовуються для деревообробки експлуатація деревообробних верстатів й агрегатів при вимкнених системах місцевої вентиляції або у разі їх відсутності, а також коли порушена герметичність повітроводів допускається	Високий Середній Незначний					Пу гл VI
29	Клеєварки розміщені в ізольованому приміщенні або у відведеному для цього безпечному місці	Високий Середній Незначний					Пу гл VI
30	Клей на основі синтетичних смол та легкозаймистих розчинників зберігається в негорючих ящиках	Високий Середній Незначний					Пу гл VI
31	Клей розігрівається парою або за допомогою електроприладів з водяними банями	Високий Середній Незначний					Пу гл VI

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до промислових підприємств

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно- правового акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	Правила пожежної безпеки в Україні затверджені наказом МВС (ППБУ)	30 грудня 2014 року N 1417	05 березня 2015 року за N 252/26697

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Додаток N 11

до Акта

від _____ N ____

ПЕРЕЛІК

питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів зберігання (матеріальні склади і бази загального призначення, склади лісопиломатеріалів, вугілля і торфу)

Поряд- ковий	Питання щодо дотримання	Ступінь ризиків	Позиція суб'єкта	Відповіді на питання	Нормати обґрунтув
-----------------	----------------------------	--------------------	---------------------	-------------------------	----------------------

номер	суб'єктом господарювання вимог законодавства	суб'єкта господарювання	господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	так	ні	не розглядалося	
1	Вимоги пожежної безпеки на матеріальних складах і базах загального призначення	X	X	X	X	X	X
1.1	Під час зберігання у складах (приміщеннях) різних речовин та матеріалів їх пожежонебезпечні фізико-хімічні властивості та сумісність враховується	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.2	Небезпечні та особливо небезпечні речовини та матеріали зберігаються відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 3 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.3	Спільне зберігання в одній секції з каучуком або автомобільною гумою, а також ЛЗР та ГР будь-яких інших товарів і матеріалів незалежно від однорідності застосовуваних	Високий Середній Незначний					Підпункт 4 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ

	вогнегасних речовин не допускається						
1.4	Зберігання вантажів, тари та вантажних механізмів на рампах складів допускається	Високий Середній Незначний					Підпункт 5 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.5	У складських будинках (приміщеннях) усі операції, пов'язані з розкриттям тари, розфасуванням продукції, перевіркою справності та дрібним ремонтом, приготуванням робочих сумішей вогненебезпечних рідин та іншими подібними до цих роботами у відокремлених приміщеннях здійснюються	Високий Середній Незначний					Підпункт 6 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.6	У складських приміщеннях, розташованих у будинках будь-якого ступеня вогнестійкості стелажне та без стелажне зберігання здійснюється відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 7 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.7	Люки чи вікна розміром 0,9 x 1,2 м з прямками (для	Високий Середній Незначний					Підпункт 8 пункту 9.1 глави 9

	випускання диму в разі пожежі) у складських приміщеннях (відсіках), розташованих в підвальних або цокольних поверхах або система димовидалення у наявності						розділу VI ППБУ
1.8	У складських приміщеннях розміщені лише робочі місця комірників та відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 5 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.9	Балони з горючими газами, посудини (пляшки, сулії, інша тара) з легкозаймистими та горючими речовинами (ЛЗР та ГР), аерозольні упаковки від сонячного й іншого теплового впливу захищені	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.10	Зберігання аерозольних упаковок на відкритих майданчиках або під навісами здійснюється в негорючих контейнерах, що замикаються	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ

1.11	Дерев'яні конструкції будинків та навісів складів вогнезахисними засобами, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності оброблені	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.12	Зберігання продукції навалом та впритул до приладів і труб опалення у складських приміщеннях допускається	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.13	Стоянка та ремонт вантажно-розвантажувальних і транспортних засобів у складських приміщеннях допускається	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.14	Експлуатація газових плит, печей, побутових електронагрівальних приладів, установлення з цією метою штепсельних розеток у складських приміщеннях допускається	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.15	Влаштування чергового освітлення; встановлення прожекторів зовнішнього освітлення	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ

	безпосередньо на дахх складів допускається						
1.16	Зберігання аерозольних упаковок в одному приміщенні з окислювачами, горючими газами, ЛЗР та ГР у складських приміщеннях допускається	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.17	Зберігання кислот та окисників у місцях, де можливе їх стикання з деревиною, соломною та іншими речовинами органічного походження (для нейтралізації випадково розлитих кислот місця їх зберігання необхідно забезпечувати готовими розчинами крейди, вапна або соди) у складських приміщеннях допускається	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.18	Зберігання рослинних масел разом з іншими будь-якими горючими матеріалами у складських	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ

	приміщеннях допускається						
1.19	Застосування транспорту з двигунами внутрішнього згоряння без іскрогасників у складських приміщеннях допускається	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.20	В'їзд локомотивів безпосередньо до складських приміщень категорій А, Б, В допускається	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
2	Вимоги пожежної безпеки на складах лісопиломатеріалів	X	X	X	X	X	X
2.1	Нормовані протипожежні відстані від складів лісопиломатеріалів до сусідніх будинків, споруд, територій зменшено	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 9.5 глави 9 розділу VI ППБУ
2.2	Відстань від штабелів, навісів та закритих складів лісопиломатеріалів до пожежних гідрантів не менше 8 м	Високий Середній Незначний					Підпункт 2 пункту 9.5 глави 9 розділу VI ППБУ
2.3	Підштабельні місця до ґрунту, трав'яного покриву, горючого сміття та відходів очищені	Високий Середній Незначний					Підпункт 3 пункту 9.5 глави 9 розділу VI ППБУ

2.4	На кожний склад план організації гасіння пожежі розроблений	Високий Середній Незначний					Підпункт 4 пункту 9.5 глави 9 розділу VI ППБУ
2.5	На складах пункти (пости) первинними засобами пожежогасіння та запасом протипожежного інвентарю у кількості, яка визначається планами організації гасіння пожеж, обладнані	Високий Середній Незначний					Підпункт 5 пункту 9.5 глави 9 розділу VI ППБУ
2.6	Лебідки з двигунами внутрішнього згоряння на відстані не менше 15 м від штабелів круглого лісу розміщені та паливо для неї зберігається відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 6 пункту 9.5 глави 9 розділу VI ППБУ
2.7	Укладання і розбирання штабелів лісопиломатеріалів здійснюється відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 7 пункту 9.5 глави 9 розділу VI ППБУ
2.8	Обгортання пакетів з лісопиломатеріалами водонепроникним папером проводиться на спеціально	Високий Середній Незначний					Підпункт 8 пункту 9.5 глави 9 розділу VI ППБУ

	відведених майданчиках						
2.9	У разі зберігання лісопиломатеріалів у будинках ширина проходів відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 5 пункту 9.5 глави 9 розділу VI ППБУ
2.10	Спостереження за температурою нагрівання трісок усередині бурту здійснюється відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 9.5 глави 9 розділу VI ППБУ
2.11	Склади лісопиломатеріалів та дров огорожу мають	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 9.5 глави 9 розділу VI ППБУ
3	Вимоги пожежної безпеки на складах вугілля і торфу	X	X	X	X	X	X
3.1	Майданчики для зберігання вугілля та торфу від рослинного шару, будівельного сміття та інших горючих матеріалів очищено, вирівняно й утрамбовано	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 9.6 глави 9 розділу VI ППБУ
3.2	Вугілля різних марок, кожний вид торфу (у шматках або фрезерний) в окремих штабелях зберігаються	Високий Середній Незначний					Підпункт 2 пункту 9.6 глави 9 розділу VI ППБУ

3.3	На складі систематичний контроль за температурою у штабелях вугілля й торфу забезпечений	Високий Середній Незначний					Підпункт 4 пункту 9.6 глави 9 розділу VI ППБУ
3.4	На складі спеціальний майданчик для гасіння вугілля та торфу передбачений	Високий Середній Незначний					Підпункт 5 пункту 9.6 глави 9 розділу VI ППБУ
3.5	Відстань від підшви штабелів до огорожувального паркану та фундаменту підкранових шляхів відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 9 пункту 9.6 глави 9 розділу VI ППБУ
3.6	Розміщення штабелів над водостічними каналами, дренажними пристроями, джерелами тепла, окремими трубами й кабелями, а також теплофікаційними, кабельними та іншими тунелями допускається	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 9.6 глави 9 розділу VI ППБУ
3.7	Зберігання вивантаженого палива насипом більше 2 діб допускається	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 9.6 глави 9 розділу VI ППБУ

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів зберігання (матеріальні склади і бази загального призначення, склади лісопиломатеріалів, вугілля і торфу)

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	Правила пожежної безпеки в Україні затверджені наказом МВС (ППБУ)	30 грудня 2014 року N 1417	05 березня 2015 року за N 252/26697

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

_____	_____	_____
(найменування посади)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

_____	_____	_____
(найменування посади)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

_____	_____	_____
(найменування посади)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

ПЕРЕЛІК

питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів зберігання (склади легкозаймистих та горючих речовин, балонів з газами та хімічних речовин)

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормати обґрунтув.
				так	ні	не розглядалося	
1	Вимоги пожежної безпеки на складах легкозаймистих та горючих речовин (ЛЗР та ГР)	X	X	X	X	X	X
1.1	Нормовані протипожежні відстані від складів ЛЗР та ГР до інших будівель та споруд не зменшено	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ
1.2	Обвалування (стінки), їх перехідні містки, сходи, огорожі та майданчики всередині обвалувань утримуються відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункти пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ

1.3	Територія резервуарних парків (нафтобаз), насосних станцій для перекачування ЛЗР та ГР огорожею з негорючих матеріалів не менше 2 м заввишки обгороджено	Високий Середній Незначний					Підпункт 3 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ
1.4	Резервуари утримуються відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункти - 10, 25 пун 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ
1.5	Запас вогнегасних речовин, а також засобів їх подавання на складах резервуарного парку у наявності	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ
1.6	Подавання залізничних цистерн під зливання та наливання ЛЗР та ГР, а також їх виведення здійснюється відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 1: пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ
1.7	Наливання нафтопродуктів з автоцистерни здійснюється відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 1: пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ
1.8	Зливно-наливні пристрої, трубопроводи, стояки та арматура,	Високий Середній Незначний					Підпункт 1: пункту 9.2 глави 9

	робочі та евакуаційні сходи утримуються відповідно до вимог пожежної безпеки						розділу VI ППБУ
1.9	Зливні шланги наконечниками з матеріалів, які виключають можливість іскроутворення від удару, споряджені	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ
1.10	Зберігання ЛЗР та ГР у тарі здійснюється відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ
1.11	Зберігання рідин з температурою спалахування парів вище 120 °С здійснюється відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ
1.12	При зберіганні ЛЗР та ГР їх загальна кількість відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ
1.13	У разі зберігання бочок з ЛЗР та ГР у будинках вимоги пожежної безпеки дотримуються	Високий Середній Незначний					Підпункт 2 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ
1.14	У разі зберігання бочок з ЛЗР та ГР на відкритих майданчиках вимоги	Високий Середній Незначний					Підпункт 2 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ

	пожежної безпеки дотримуються						
1.15	Бочки укладаються пробками догори	Високий Середній Незначний					Підпункт 2 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ
1.16	Порожні металеві бочки, забруднені нафтопродуктами зберігаються окремо на спеціально відведених майданчиках	Високий Середній Незначний					Підпункт 2 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ
1.17	Для розливання ЛЗР та ГР ізольований майданчик (приміщення), обладнаний(е) відповідними пристосуваннями для виконання цих робіт передбачений	Високий Середній Незначний					Підпункт 2 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ
1.18	Розливання нафтопродуктів, зберігання пакувального матеріалу і порожньої тари безпосередньо у сховищах та на обвалованих майданчиках допускається	Високий Середній Незначний					Підпункт 2 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ
1.19	Проведення ремонтних робіт на трубопроводах, заповнених	Високий Середній Незначний					Підпункт 2 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ

	нафтопродуктами допускається						
1.20	Проведення монтажних і ремонтних робіт із застосуванням вогневих (зварювальних) робіт на відстані ближче 20 м від наповнених резервуарів, а також від порожніх резервуарів від ЛЗР та ГР, якщо вони не очищені у встановленому порядку допускається	Високий Середній Незначний					Підпункт 2 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ
2	Вимоги пожежної безпеки на складах балонів з газами	X	X	X	X	X	X
2.1	Балони з газом під час їх зберігання, транспортування та експлуатації від дії сонячного проміння та інших джерел тепла захищені	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 9.3 глави 9 розділу VI ППБУ
2.2	Нормовані протипожежні відстані від майданчиків та будинків для зберігання балонів з горючими газами до сусідніх будівель і споруд не зменшені	Високий Середній Незначний					Підпункт 3 пункту 9.3 глави 9 розділу VI ППБУ
2.3	Балони, що встановлюються у	Високий Середній					Підпункт 4 пункту 9.3

	приміщеннях, розміщуються відповідно до вимог пожежної безпеки	Незначний					глави 9 розділу VI ППБУ
2.4	Зберігання в одному приміщенні кисневих балонів та балонів з горючими газами, а також карбїду кальцію, фарб, мастил та жирів допускається	Високий Середній Незначний					Підпункти пункту 9.3 глави 9 розділу VI ППБУ
2.5	Склади для зберігання балонів з горючими газами відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункти 14, 18, 19, 21 пункту 9.3 глави 9 розділу VI ППБУ
2.6	При зберіганні балонів на відкритих майданчиках споруди, які захищають їх від дії опадів та сонячного проміння, з негорючих матеріалів	Високий Середній Незначний					Підпункт 9 пункту 9.3 глави 9 розділу VI ППБУ
2.7	Балони з горючими газами зберігаються окремо від балонів з киснем, стисненим повітрям, хлором, фтором та іншими окислювачами, а також від балонів з токсичними газами	Високий Середній Незначний					Підпункти 21 пункту 9 глави 9 розділу VI ППБУ
2.8	Балони з горючими газами, що мають башмаки,	Високий Середній Незначний					Підпункт 1! пункту 9.3 глави 9

	зберігатись у вертикальному положенні у спеціальних гніздах, клітках та інших пристроях, що виключають їх падіння						розділу VI ППБУ
2.9	Балони, які не мають башмаків, зберігаються в горизонтальному положенні на дерев'яних рамах чи стелажах	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 9.3 глави 9 розділу VI ППБУ
2.10	У разі укладання балонів у штабелі між рядами прокладки, які запобігають розкочуванню балонів та дотику їх між собою уміщені	Високий Середній Незначний					Підпункт 1' пункту 9.3 глави 9 розділу VI ППБУ
2.11	Обслуговувальний персонал пожежну небезпеку газів, що зберігаються на складах, порядок евакуації балонів та правила гасіння горючих газів, що визначається об'єктовою інструкцією, знає	Високий Середній Незначний					Підпункт 2 пункту 9.3 глави 9 розділу VI ППБУ
3	Вимоги пожежної безпеки на складах хімічних речовин	X	X	X	X	X	X
3.1	Обслуговувальний персонал пожежну	Високий Середній					Підпункт 1 пункту 9.4

	небезпеку, правила безпечного зберігання і особливості гасіння хімічних речовин та реактивів знає	Незначний					глави 9 розділу VI ППБУ
3.2	На складах план розміщення хімічних речовин із зазначенням їх найбільш характерних властивостей розроблений	Високий Середній Незначний					Підпункт 2 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ
3.3	Зберігання хімічних речовин здійснюватися в закритих сухих приміщеннях або під навісами у тарі залежно від фізико-хімічних та пожежонебезпечних властивостей продукції та кліматичних умов	Високий Середній Незначний					Підпункт 3 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ
3.4	Стелажі, на яких зберігаються хімічні речовини та матеріали, виготовлені з негорючих матеріалів і розміщуються від нагрівальних приладів на відстані не менше 1 м	Високий Середній Незначний					Підпункт 4 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ
3.5	На тарі з хімічними речовинами наявні пошкодження	Високий Середній Незначний					Підпункт 5 пункту 9.4 глави 9

	герметичності та інші ознаки несправності						розділу VI ППБУ
3.6	Сулії з рідкими хімічними речовинами зберігаються обрешетовані дерев'яними планками або у плетених кошиках	Високий Середній Незначний					Підпункт 6 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ
3.7	Підлога у приміщеннях для зберігання рідких хімічних речовин у тарі має нахили для стікання випадково розлитої рідини до спеціальних приймачів	Високий Середній Незначний					Підпункт 7 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ
3.8	У складах кислот нейтралізуючі розчини речовин (сода, крейда чи вапно) наявні	Високий Середній Незначний					Підпункт 8 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ
3.9	У приміщеннях, де зберігаються хімічні речовини, які можуть під час пожежі плавитися, пристрої, які обмежують вільне розтікання розплаву передбачені	Високий Середній Незначний					Підпункт 9 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ
3.10	Металеві порошки, здатні самозайматися, зберігатися в окремих відсіках у	Високий Середній Незначний					Підпункт 10 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ

	герметично закритій тарі						
3.11	Пляшки, бочки, барабани з хімікатами встановлюються на відкритих майданчиках відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 17 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ
3.12	Склади речовин, які бурхливо реагують з водою (карбіди, лужні метали, перекис барію, гідрат натрію), розміщені відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 17 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ
3.13	Лужні метали зберігаються відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункти - 15, 23 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ
3.14	Окисники (хромат калію, хромовий ангідрид, перманганат калію, селітра та інші окисники) зберігаються відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 17 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ
3.15	Сажа, графіт, подрібнені полімери зберігаються відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункти 18 пункту 9 глави 9 розділу VI ППБУ

3.16	Карбід кальцію зберігається відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункти 20 пункту 1 глави 9 розділу VI ППБУ
3.17	Аміачна селітра зберігається відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 2 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ
3.18	Сулії з кислотами зберігаються відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 2 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів зберігання (склади легкозаймистих та горючих речовин, балонів з газами та хімічних речовин)

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	Правила пожежної безпеки в Україні затверджені наказом МВС (ППБУ)	30 грудня 2014 року N 1417	05 березня 2015 року за N 252/26697

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Додаток N 13
до Акта
від _____ N ____

ПЕРЕЛІК
питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до закладів торгівлі та харчування

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормат обґрунту
				так	ні	не розглядалося	
1	Розміщення підприємств торгівлі й харчування в будинках	Високий Середній Незначний					Пункт 4.1 4 розділу ППБУ

	іншого призначення (у тому числі житлових), а також заходи щодо їх відділення від інших приміщень цих будівель протипожежними перепонами згідно з вимогами будівельних норм встановлено						
2	Товари, які містять легкозаймисті та горючі речовини, горючі гази зберігаються та торгівля ними здійснюється відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 4.2 глави 4 розділу \ ППБУ
3	У робочий час завантаження товарів та вивантаження тари здійснюється шляхами, не зв'язаними з евакуаційними виходами для покупців з торговельних залів	Високий Середній Незначний					Пункт 4.2 глави 4 розділу \ ППБУ
4	Розфасовка пожежонебезпечних товарів у спеціальних, пристосованих для цієї мети приміщеннях ведеться	Високий Середній Незначний					Пункт 4.4 глави 4 розділу \ ППБУ
5	Розташування технологічного обладнання вільній евакуації відвідувачів у разі пожежі не перешкоджає	Високий Середній Незначний					Пункт 4.5 глави 4 розділу \ ППБУ

6	Ширина проходів між прилавками і обладнанням за прилавком відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 4.6 глави 4 розділу \ ППБУ
7	Місткість торговельних та обідніх залів відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 4.7 глави 4 розділу \ ППБУ
8	В обідніх залах проходи відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 4.8 глави 4 розділу \ ППБУ
9	Установлення в обідніх залах тимчасових естрад, помостів, освітлювальної та електромузичної апаратури, прокладання кабелів та проводів відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 4.9 глави 4 розділу \ ППБУ
10	Горючі відходи, упаковку та контейнери в торговельних, обідніх залах та на шляхах евакуації зберігаються	Високий Середній Незначний					Пункт 4.1 глави 4 розділу \ ППБУ
11	Горючі товари або негорючі товари в горючій упаковці у приміщеннях, які не мають віконних отворів або спеціальних засобів димовидалення зберігаються	Високий Середній Незначний					Пункт 4.1 глави 4 розділу \ ППБУ

12	Торгівля пожежонебезпечними товарами побутової хімії, лаками, фарбами, розчинниками та іншими легкозаймистими та горючими речовинами, розфасованими у скляну тару місткістю більше одного літра кожна, без попереджувальних написів типу "Вогненебезпечно", "Не розпилювати поблизу вогню" здійснюється	Високий Середній Незначний					Пункт 4.1 глави 4 розділу \ ППБУ
13	Конструкції димонепроникних негорючих діафрагм, установлених у вітражах багатопверхових будівель на рівні кожного поверху порушені	Високий Середній Незначний					Пункт 4.1 глави 4 розділу \ ППБУ
14	Відділи, секції, прилавки, лотки для продажу пожежонебезпечних товарів ближче 4 м від виходів, сходових кліток та інших евакуаційних шляхів розміщені	Високий Середній Незначний					Пункт 4.1 глави 4 розділу \ ППБУ
15	На вантажно-розвантажувальних рампях товари і тара зберігається	Високий Середній Незначний					Пункт 4.1 глави 4 розділу \ ППБУ

16	У торговельних залах балони з горючими газами для наповнення повітряних куль та інших потреб установлені	Високий Середній Незначний					Пункт 4.1 глави 4 розділу \ ППБУ
17	Вогневі роботи під час перебування людей у торговельних та обідніх залах проводяться	Високий Середній Незначний					Пункт 4.1 глави 4 розділу \ ППБУ
18	Торгівля, розміщення торговельних й ігрових автоматів, банкоматів, IP-боксів на площадках сходових кліток та інших шляхах евакуації; здійснюється	Високий Середній Незначний					Пункт 4.1 глави 4 розділу \ ППБУ
19	Товари побутової хімії, лаки, фарби, розчинники, товари в аерозольній упаковці ближче 0,5 м від приладів опалення та у віконних вітринах розміщується	Високий Середній Незначний					Пункт 4.1 глави 4 розділу \ ППБУ
20	У складських приміщеннях та приміщеннях для підготовки товарів до продажу користування побутовими електронагрівальними приладами допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 4.1 глави 4 розділу \ ППБУ
21	Прасування одяг електропрасками безпосередньо в	Високий Середній Незначний					Пункт 4.1 глави 4

	торговельних залах та на складах допускається						розділу \ ППБУ
22	Заходи пожежної безпеки під час продажу горючих речовин (ГР)	Х	Х	Х	Х	Х	Х
22.1	Зберігання й продаж гасу, інших ГР допускається лише у будинках, що стоять окремо і споруджені з негорючих матеріалів, включаючи підлоги, перекриття та двері. Рівень підлоги в цих будинках нижче позначки землі для виключення розтікання рідин у разі аварій	Високий Середній Незначний					Пункт 4.1 глави 4 розділу \ ППБУ
22.2	У будинках де зберігається, продається гас, інші ГР встановлення пічного опалення допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 4.1 глави 4 розділу \ ППБУ
22.3	Торговельні зали протипожежною перегородкою 1-го типу від приміщень, у яких установлені резервуари або посудини з ГР, ізольовані. Місткість резервуарів (бочок та інших посудин) не перевищує 5 м ³	Високий Середній Незначний					Пункт 4.1 глави 4 розділу \ ППБУ
22.4	Місткість	Високий					Пункт 4.1

	роздавального бака 100 л не перевищує. Трубопровід подання ГР з резервуарів у роздавальні баки закріплений нерухомо і має вентилі біля роздавального бака та біля резервуара. Посудини та трубопроводи заземлені не менше ніж у двох місцях	Середній Незначний					глави 4 розділу \ ППБУ
22.5	Перевірка надійності заземлення з вимірюванням електричного опору не рідше одного разу на рік проведена	Високий Середній Незначний					Пункт 4.1 глави 4 розділу \ ППБУ
22.6	Прилавок для відпускання ГР виготовлений з негорючого матеріалу, який виключає іскроутворення під час удару	Високий Середній Незначний					Пункт 4.1 глави 4 розділу \ ППБУ
22.7	У приміщенні для торгівлі гасом та іншими ГР зберігання горючих пакувальних матеріалів не допускається.	Високий Середній Незначний					Пункт 4.1 глави 4 розділу \ ППБУ
22.8	Продаж гасу та інших ГР безпосередньо з автоцистерн на відстані не менше 15 м від розташованих поблизу будівель з урахуванням рельєфу	Високий Середній Незначний					Пункт 4.1 глави 4 розділу \ ППБУ

	місцевості здійснюється						
23	Заходи пожежної безпеки під час продажу боєприпасів та піротехнічних виробів	X	X	X	X	X	X
23.1	Для зберігання боєприпасів та піротехнічних виробів не менше двох металевих шаф передбачено (одна для зберігання пороху, друга - для капсулів та споряджених набоїв). Шафи розміщено у приміщеннях відгороджених протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттями 3-го типу. Розміщення комірок (шаф) у підвальному приміщенні не допускається. Сумісне зберігання пороху з капсулями або спорядженими набоями не допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 4.1 глави 4 розділу \ ППБУ
23.2	Порох продається лише в заводській упаковці	Високий Середній Незначний					Пункт 4.1 глави 4 розділу \ ППБУ
23.3	Безпосередньо у будинку крамниці зберігання лише по одному ящику	Високий Середній Незначний					Пункт 4.1 глави 4 розділу \ ППБУ

димного та бездимного пороху (по 50 кг) та до 15 тисяч споряджених набоїв допускається.						
---	--	--	--	--	--	--

Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до закладів торгівлі та харчування

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	Правила пожежної безпеки в Україні затверджені наказом МВС (ППБУ)	30 грудня 2014 року N 1417	05 березня 2015 року за N 252/26697

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

_____	_____	_____
(найменування посади)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

_____	_____	_____
(найменування посади)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Додаток N 14

до Акта

від _____ N ____

ПЕРЕЛІК

питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до закладів охорони здоров'я із стаціонаром

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативні акти
				так	ні	не розглядалося	
1	Палати для важкохворих та дітей у багатоповерхових лікарнях розміщені на нижніх поверхах	Високий Середній Незначний					Пункт 3 роз'яснень до ППІ
2	Палатні відділення дитячих лікарень розміщені не вище п'ятого поверху,	Високий Середній Незначний					Пункт 3 роз'яснень до ППІ
3	Палати для дітей до 7 років розміщені не вище другого поверху	Високий Середній Незначний					Пункт 3 роз'яснень до ППІ
4	Лікарня або інший заклад охорони здоров'я з постійним перебуванням	Високий Середній Незначний					Пункт 3 роз'яснень до ППІ

	хворих, не здатних самостійно пересуватися, забезпечена ношами з розрахунку одні ноші на 5 хворих						
5	Лікарня або інший заклад охорони здоров'я з постійним перебуванням хворих, не здатних самостійно пересуватися, забезпечена засобами індивідуального захисту органів дихання для саморятування людей під час пожежі з розрахунку на максимальну кількість хворих (стаціонар) та окремо для обслуговуючого персоналу	Високий Середній Незначний					Пун-3 рс ППІ
6	Палатні відділення, пологові, операційні, процедурні кабінети в підвальних та на цокольних поверхах не розміщені	Високий Середній Незначний					Пун-3 рс ППІ
7	Відстань між ліжками у лікарняних палатах становить не менше 0,8 м, центральний основний прохід - не менше 1,2 м завширшки.	Високий Середній Незначний					Пун-гла VI Г
8	Тумбочки, стільці та ліжка у лікарняних палатах виходять і проходи не заважають	Високий Середній Незначний					Пун-гла VI Г
9	Подання кисню хворим здійснюється централізовано з установленим балонів (не більше 10) за межами будинку закладу охорони	Високий Середній Незначний					Пун-3 рс ППІ

	здоров'я у прибудовах з негорючих матеріалів або з центрального кисневого пункту (коли кількість балонів понад 10)						
10	Центральний кисневий пункт розміщено в будинку, що стоїть окремо, на відстані не менше 25 м від будинку з постійним перебуванням хворих						Пун- 3 рс ППІ
11	За відсутності централізованого постачання киснем порядок користування кисневими подушками наказом (розпорядженням) адміністрації лікувально-профілактичного закладу визначено						Пун- 3 рс ППІ
12	Установлення кип'ятильників, водонагрівачів і титанів, стерилізація медичних інструментів та перев'язувальних матеріалів, прожарювання білизни, а також розігрів парафіну й озокериту лише у спеціально пристосованих для цієї мети приміщеннях допускається	Високий Середній Незначний					Пун- 3 рс ППІ
13	Стерилізатори для кип'ятіння інструментів і перев'язувальних матеріалів мають закриті підігрівники (спіралі). Опорні поверхні стерилізаторів негорючі.	Високий Середній Незначний					Пун- 3 рс ППІ

	Стерилізатори з повітряним прошарком між опорною поверхнею та днищем встановлені на негорючій основі						
14	У лабораторіях, на постах відділень, у кабінетах лікарів та старших медсестер зберігається не більше 3 кг загальної кількості медикаментів і реактивів, що належать до легкозаймистих та горючих речовин, при цьому тільки у шафах, що замикаються. Під час зберігання їхня сумісність враховується	Високий Середній Незначний					Пун- 3 рс ППІ
15	Матеріали та речовини у коморах, аптечних складських приміщеннях зберігаються за асортиментом	Високий Середній Незначний					Пун- 3 рс ППІ
16	Спільне зберігання легкозаймистих речовин з іншими матеріалами не допускається	Високий Середній Незначний					Пун- 3 рс ППІ
17	В аптеках, які розміщуються у будинках іншого призначення (у тому числі лікарняних корпусах), загальна кількість легкозаймистих та горючих медикаментів, реактивів не перевищує 100 кг	Високий Середній Незначний					Пун- 3 рс ППІ
18	В аптеках зберігання більше двох 40-літрових балонів з киснем, які повинні бути розміщені у вертикальному положенні у	Високий Середній Незначний					Пун- 3 рс ППІ

	спеціальних пристроях та надійно закріплені не допускається						
19	Архівосховища рентгенівської плівки місткістю понад 300 кг розміщуються в окремо розташованих будинках.	Високий Середній Незначний					Пун- гла VI Г
20	Якщо плівки менше 300 кг, розміщення архівосховища здійснюється у приміщеннях будинків лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я, відгороджених протипожежними стінами та перекриттями 1-го типу	Високий Середній Незначний					Пун- гла VI Г
21	При зберіганні плівок та рентгенограм за межами архіву, коли їх кількість у приміщенні не перевищує 4 кг, вони зберігаються в металевій шафі (ящику) не ближче 1 м від опалювальних приладів. У приміщеннях, де встановлені такі шафи, не палять та електронагрівальні прилади будь-яких типів не застосовують	Високий Середній Незначний					Пун- гла VI Г
22	Адміністрація закладу охорони здоров'я щодня після закінчення виписки хворих найближчий підрозділ Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту про кількість хворих, котрі перебувають у кожному	Високий Середній Незначний					Пун- гла VI Г

	будинку закладу охорони здоров'я повідомляє						
23	У будинках закладів охорони здоров'я розміщення в корпусах з палатами для хворих приміщень, не пов'язаних з лікувально-профілактичними процесами, або здавати приміщення в оренду під інше призначення не допускається	Високий Середній Незначний					Пункт глави VI Г
24	У будинках закладів охорони здоров'я подавання кисню у лікарняні палати за допомогою гумових та пластмасових трубок, а також трубопроводами, котрі мають нещільні місця у з'єднаннях не допускається	Високий Середній Незначний					Пункт глави VI Г
25	У будинках закладів охорони здоров'я улаштування топкових отворів печей у лікарняних палатах не допускається	Високий Середній Незначний					Пункт глави VI Г
26	У будинках закладів охорони здоров'я розміщення у підвальних та на цокольних поверхах майстерень, складів, комор для зберігання пожежовибухонебезпечних речовин і матеріалів, а також легкозаймистих та горючих речовин не допускається	Високий Середній Незначний					Пункт глави VI Г

27	У будинках закладів охорони здоров'я використання керогази, примуси для стерилізації медичних інструментів; підігрів парафіну і озокериту безпосередньо на вогні (слід застосовувати спеціальні підігрівачі) не допускається	Високий Середній Незначний					Пункт глави VI Г
28	У будинках закладів охорони здоров'я розміщення хворих, коли їх кількість перевищує 25 осіб, у дерев'яних будинках з пічним опаленням не допускається	Високий Середній Незначний					Пункт глави VI Г
29	У будинках закладів охорони здоров'я установлення ліжок в коридорах, холах та на інших шляхах евакуації не допускається	Високий Середній Незначний					Пункт глави VI Г
30	У будинках закладів охорони здоров'я користування прасками, електроплитками, іншими електронагрівальними приладами у лікарняних палатах та інших приміщеннях, де перебувають хворі (мають бути виділені спеціальні приміщення) не допускається	Високий Середній Незначний					Пункт глави VI Г

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке

інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення
заходу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, які
застосовуються до закладів охорони здоров'я із стаціонаром

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно- правового акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	Правила пожежної безпеки в Україні затверджені наказом МВС (ППБУ)	30 грудня 2014 року N 1417	05 березня 2015 року за N 252/26697

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ

України

17 січня 2019 року N 22

(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження,

номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

АКТ

Від _____

N _____

(дата складення акта)

складений стосовно неможливості здійснення заходу державного нагляду
(контролю)

(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,

ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

(найменування посади, звання, прізвище, ім'я та по батькові)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

Треті особи:

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

Установили факт неможливості здійснення уповноваженою посадовою особою
ДСНС (або її територіального органу) заходу державного нагляду (контролю),

(планової/позапланової)

перевірки, яка повинна здійснюватися з _____ 20__ року по _____ 20__ року
відповідно до _____ наказу

(найменування органу державного нагляду (контролю), що видав наказ)

від _____ 20__ року N _____ посвідчення на проведення заходу державного
нагляду (контролю) від _____ 20__ року N _____.

Причини неможливості здійснення заходу державного нагляду (контролю):

недопущення уповноваженої посадової особи ДСНС (її територіального органу) до проведення заходу державного нагляду (контролю);

відсутність, під час проведення заходу державного нагляду (контролю) керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи;

зміна суб'єктом господарювання місця провадження господарської діяльності;

об'єкт, на якому суб'єкт господарювання проваджує господарську діяльність, не експлуатується;

у суб'єкта господарювання змінився ступінь ризику, чим змінилася періодичність проведення планового заходу державного нагляду (контролю);

інші причини.

(детально описуються причини нездійснення заходу державного нагляду (контролю))

Фото- та відеоматеріали, зібрані під час заходу державного нагляду (контролю)

(наявні/відсутні)

Пояснення керівника суб'єкта господарювання чи уповноваженої ним особи або фізичної особи - підприємця чи її представника (у разі відмови надання пояснень зазначити про це)

(підпис особи, яка давала пояснення)

(прізвище та ініціали)

Цей Акт складено на __ арк. у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Примірник акта отримав:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання чи уповноваженої особи або фізичної

особи - підприємця чи її представника, які отримали примірник цього акта)

(дата)

(підпис)

Примірник цього акта відправлено поштою рекомендованим листом з повідомленням _____ про _____ відправлення*:

(посада, прізвище та ініціали особи, яка відправила примірник цього акта)

(дата)

(підпис)

* У разі відмови керівника суб'єкта господарювання чи уповноваженої особи або фізичної особи - підприємця чи її представника отримати примірник цього акта.

Начальник Управління взаємодії
з Державною службою України з
надзвичайних ситуацій Міністерства
внутрішніх справ України

В. О. Скакун

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
17 січня 2019 року N 22

Лицьовий бік

(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження,

номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

(найменування та місцезнаходження суб'єкта

господарювання - юридичної особи та/або його

відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові

та місцезнаходження фізичної особи - підприємця)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення планового заходу зі здійснення державного нагляду (контролю)

Відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

(найменування органу державного нагляду (контролю)

у період з ____ 20__ року по ____ 20__ року буде здійснено
планову перевірку додержання (виконання) вимог нормативно-правових актів та
нормативних документів у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної
безпеки _____

(найменування та місцезнаходження суб'єкта

господарювання - юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу або прізвище,

ім'я та по батькові та місцезнаходження фізичної особи - підприємця)

Відповідно до частини одинадцятої статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" прошу забезпечити в період проведення перевірки присутність керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи / фізичної особи - підприємця або уповноваженої ним особи.

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Зворотний бік

Повідомлення:

1) надіслане рекомендованим листом з повідомленням про вручення ____
_____ 20__ року;

2) надіслане за допомогою електронного поштового зв'язку ____ 20__
року з електронної адреси: _____ на електронну
адресу: _____;

3) вручено особисто під розписку _____
(найменування посади, прізвище,

ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи)

____ 20__ року

(підпис)

Начальник Управління взаємодії
з Державною службою України з
надзвичайних ситуацій Міністерства
внутрішніх справ України

В. О. Скакун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ

України

17 січня 2019 року N 22

(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження,

номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

ПОСВІДЧЕННЯ
на проведення заходу державного нагляду (контролю)

___ 20__ року

N _____

Видане на проведення _____
перевірки

(планова/позапланова)

(найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи та/або його
відокремленого

підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
розташованого

(місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи та/або

його відокремленого підрозділу, фізичної особи - підприємця, щодо діяльності якого

здійснюється перевірка)

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Закону України "Про основні
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та на
виконання наказу

(назва органу державного нагляду (контролю))

_____ від _____ 20__ року N _____ у період з _____
_____ 20__ року по _____ 20__ року

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові посадових осіб,

які будуть здійснювати перевірку)

буде _____ проведено _____ перевірку

(зазначається предмет перевірки)

на підставі _____.

зазначається підстава для здійснення перевірки)

Перелік питань, які є предметом здійснення позапланового заходу державного
нагляду (контролю) та необхідність яких стала підставою для його проведення*

Попередня _____ перевірка проводилася в період з

(планова/позапланова)

_____ 20__ року по _____ 20__ року.

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М. П.

Копію _____ посвідчення _____ вручено

(дата, найменування посади, прізвище, ім'я

та по батькові керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи/

фізичної особи - підприємця)

* Заповнюється в разі проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю).

Начальник Управління взаємодії
з Державною службою України з
надзвичайних ситуацій Міністерства
внутрішніх справ України

В. О. Скакун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ
України

17 січня 2019 року N 22

(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження,

номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

ПРИПИС

Від _____
(дата складення припису)

N _____

про усунення порушень вимог законодавства у сфері
техногенної та пожежної безпеки

(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,

ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків
, або серія та номер паспорта*

(місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону,

телефаксу та адреса електронної пошти)

вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику:

види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід:

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

Вручено: _____

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання чи уповноваженої ним особи, або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця

чи уповноваженої ним особи, щодо якого здійснювалася перевірка)

у період з _____ 20__ року по _____ 20__ року проведено

(планову/позапланову)

перевірку _____

(назва об'єкта перевірки, найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи та /або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові

фізичної особи - підприємця; посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи органу державного нагляду (контролю), яка здійснила захід)

разом з _____

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові керівника чи уповноваженої особи суб'єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичної особи - підприємця або уповноваженої ним особи, інших осіб, які брали участь у перевірці)

З метою усунення виявлених під час перевірки порушень щодо дотримання (виконання) вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, вказаних в акті, складеному за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання

суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, від ____ 20__ року N _____, відповідно до статті 69 Кодексу цивільного захисту України, частини восьмої статті 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", пункту 48 Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року N 1052, вимагається вжити таких заходів:

N з/п	Порушення, яке необхідно усунути (також зазначається дата, з якої пропонувалося до виконання)	Найменування нормативно-правового акта або нормативного документа, вимоги якого порушено, із зазначенням статті (частини, пункту, абзацу тощо)	Узгоджений із суб'єктом господарювання строк виконання	Відмітка про виконання

У разі незгоди із запропонованими заходами чи строками їх виконання припис може бути оскаржено до Державної служби України з надзвичайних ситуацій або до суду.

Припис вручив(ла):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Припис отримав(ла):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

____ 20__ року

Надіслано рекомендованим листом від ____ 20__ року N _____.

Результати перевірки виконання припису:

Дата перевірки	Номери невиконаних пунктів	Особа, яка проводила перевірку		Перевірку проведено в присутності	
		посада, прізвище, ім'я, по батькові	підпис	посада, прізвище, ім'я, по батькові	підпис
1	2	3	4	5	6

Начальник Управління взаємодії
з Державною службою України з
надзвичайних ситуацій Міністерства
внутрішніх справ України

В. О. Скакун